

Białystok, 7 marca 2022

**WSZYSCY
UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

Nasz znak: OZ/261/KD/D/12/22

Dotyczy postępowania oznaczonego znakiem OZ/261/KD/D/12/22 pod nazwą – „Dostawa materiałów elektrycznych”

ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok przy ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 – 124 z siedzibą w Białymstoku, udziela odpowiedzi na zgłoszone pytania przez Uczestnika postępowania:

Pytanie nr 1

Zgodnie z postępowaniem jak w temacie, proszę o udzielenie odp na poniższe pytanie

98	Dławik kablowy QFG-16203 (po 1000szt)	IP Kontakt
-----------	---------------------------------------	------------

Dot poz nr 98 z zapytania

Produkt u dostawcy jest już niedostępny. Proszę zatem o wybór produktu alternatywnego który Zamawiający mógłby zaakceptować zamiennie.

Odpowiedź:

Zamiennikiem mogą być PG-13,5 Dławica kablowa 6-12mm IP68

Producent: dowolny

Z poważaniem

Enea Ciepło sp. z o.o.
Pełnomocnik
Marek Mikulski

