



Enea Ciepło sp. z o.o.
Oddział Elektrociepłownia Białystok
z siedzibą w Białymstoku
15-124 Białystok
ul. Gen. Władysława Andersa 15

tel. +48 / 85 654 95 10
faks +48 / 85 654 95 14
eco.cieplo.oddzial@enea.pl

Białystok, 29 kwietnia 2022

**WSZYSCY
UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

Nasz znak: OZ/261/KD/U/101/22

Dotyczy postępowania oznaczonego znakiem OZ/261/KD/U/101/22 pod nazwą – „Odtworzenie zasobników węgla kotła K7”

ENE A Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok przy ul. Generała Władysława Andersa 15, 15 – 124 z siedzibą w Białymstoku odpowiada na zapytania, które wpłynęły w dniu 28.04.2022 r.:

Zapytanie nr 1

Czy istniejące zasoby sprzętowe i licencyjne systemu DCS Experion PKS kotła K7 są wystarczające do oprogramowania 6 nowych napędów wibratorów/objiaków 24 sygnały DI i 18 sygnałów DO w ramach prowadzonego postępowania "Odtworzenie zasobników węgla kotła K7"

Odpowiedź:

Tak, mamy wystarczające zasoby sprzętowe i licencyjne obejmujące 24 sygnały DI oraz 18 DO

Zapytanie nr 2

Czy istniejące pomiary radarowe poziomu węgla w zasobnikach nr 3 i 4 kotła K7 podlegają wymianie na nowe, a jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Nie, zamówienie nie uwzględnia wymiany pomiarów radarowych poziomu węgla. Pozostają dotychczasowe.

Zapytanie nr 3

Czy istniejąca rozdzielnia 0,4 kV2BJC (C2) posiada rezerwy w szafach dla celów zabudowy o 6 nowych pól dedykowanych nowym napędom wibratorów/objiaków?

Odpowiedź:

Istniejąca rozdzielnica 0,4 kV 2BJC (C2) ma ograniczoną ilość miejsca, więc Zamawiający proponuje doposażenie jej w pole zasilające oddzielną szafę sterowniczą, która będzie posiadała zabezpieczenia i układy przekaźnikowe do sterowania i sygnalizacji stanu pracy napędów wibratorów

Z poważaniem

Centrala
Enea Ciepło sp. z o.o.
15-062 Białystok, ul. Warszawska 27

tel. +48 / 85 654 98 68
faks +48 / 85 654 95 95

NIP 542 02 01 908
REGON 050038558

Enea Ciepło sp. z o.o.
Pełnomocnik
Marek Mikulski