

Jastrowie, 24.05.2024r.

Znak sprawy: OAZ.OWH-J-PM.2111.9.2024

Dotyczy: „Remont cykliczny hydrozespołu nr 2 – Elektrowni Wodnej Podgaje”

Pytanie 1:

Proszę o wydłużenie okresu ważności referencji z 3 lat do możliwości przedłożenia referencji z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert w postępowaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia treść pkt. 13.5.1. SWZ nadając mu treść:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

13.5.1. w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania Ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę o wartości minimum 400.000,00 zł netto, polegająca na wykonaniu prac o podobnym charakterze, wykonywanych na obiektach hydroenergetycznych.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.