

1. Zakres przedmiotu Zamówienia:

Remont pompy odwadniającej spiralę turbiny H -1, H - 2 EW Koronowo

Pompa jest zainstalowana pod adresem: Elektrownia Wodna Koronowo, Samociążek, ul. Kamienna 71,
86-010 Koronowo

Dane techniczne agregatu pompy:

- a) Typ: 40D32-3
- b) Wydajność: 1080 m³/h
- c) Obroty: 985 obr/min
- d) Moc silnika: 55 kW
- e) Wysokość podnoszenia: 12 m
- f) Napięcie: 380/660 V
- g) Silnik asynchroniczny trójfazowy typu 2SKg280M6

Zakres prac do wykonania:

- a) Demontaż oraz montaż agregatu pompowego
- b) Transport agregatu do warsztatu w celu remontu oraz powrót
- c) Remont kapitalny agregatu pompowego:
 - Zespół hydrauliczny:
 - i. Wymiana pierścieni uszczelniających - szt. 2
 - ii. Wymiana tulei łożyskowej z gwintem
 - iii. Wymiana tulei łożyskowej
 - iv. Wymiana panewki gumowej lub tekstolitowej – szt. 2
 - v. Wymiana sznura uszczelniającego - szt. 3
 - vi. Regeneracja wirnika
 - Zespół tłoczny:
 - i. Wymiana tulei łożyskowej
 - ii. Wymiana panewki gumowej lub tekstolitowej
 - iii. Wymiana sznura uszczelniającego
 - iv. Regeneracja sprzęgła
 - v. Regeneracja wpustu na wale pod klin
 - Zespół wylotowy:
 - i. Wymiana wkładu dławicy
 - ii. Wymiana tulei dławicowej
 - iii. Wymiana panewki gumowej (tekstolitowej)
 - iv. Wymiana tulei łożyskowej
 - v. Wymiana sznura uszczelniającego szt. 3
 - vi. Wymiana szczeliwa dławicowego
 - vii. Regeneracja sprzęgła

- Zespół podstawy pod silnik:
 - i. Zespół łożyskowy:
 1. Regeneracja tulei międzyłożyskowej
 2. Wymiana łożyska kulkowego wzdłużnego
 3. Wymiana łożyska kulkowego wahliwego
 - ii. Regeneracja sprzęgła elastycznego
 - iii. Regeneracja sprzęgła sztywnego
- Zespół napędowy (silnik):
 - i. Wymiana łożysk w silniku
 - ii. Badanie stanu izolacji silnika
- Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne agregatu pompowego.

Poza tym:

- a) Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na wykonanie zadania.
- b) Wykonawca określi, w jakim zakresie i jacy podwykonawcy będą realizować wraz z nim zadanie.
- c) Zamawiający nie zapewni korzystania z pomieszczeń magazynowych, socjalnych i sanitarnych.
- d) Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. Termin przyjazdu należy uzgodnić z Zamawiającym – Arkadiusz Prokop tel. 695-543-889. Wizja lokalna jest fakultatywna. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie zwalnia wykonawcy z realizacji wszystkich warunków umowy.

2. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące na cały zakres prac.

3. Propozycja kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (udział procentowy)
K1	Cena	90 %
K2	Gwarancja	10%

Gwarancja w zakresie od 24 do 60 miesięcy.

4. Udzielenie zamówienia na podstawie umowy.

**Prokop
Arkadiusz**

Podpisa cyfrowy: Prokop Arkadiusz
 DN: C=PL, O=Grupa ENEA, CN=Prokop
 Arkadiusz,
 E=arkadiusz.prokop@enea.pl,
 SERIALNUMBER=EI:PL-SAP71800099
 Powód: Jestem autorem tego dokumentu
 Lokalizacja: miejsce podpisania
 Data: 2024.03.27 13:32:37+01'00'
 Foxit Reader Wersja: 10.1.1