

Jastrowie, 24.06.2024r.

Znak sprawy: OAZ.OWHK-MD.2111.12.2024

Dotyczy: „**Czyszczenie drenażu pionowego zapory w Pieczyskach**”

Pytanie 1

Jak należy rozumieć wymieniony przez Państwa w postępowaniu warunek, że wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne w kategorii IV, V lub XIII zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dn. 9 czerwca 2011 r.

Tj. czy chodzi tutaj o stałą obecność geologa z odpowiednimi uprawnieniami na miejscu, a jeśli nie o stałą obecność, to z jaką częstotliwością powinny odbywać się wizyty w geologa na miejscu trwania prac? Czy też może zamawiający dopuszcza nadzór zdalny?

Odpowiedź 1

W zakresie wymagań i warunków realizacyjnych (patrz Załącznik nr 1 - OPZ), Zamawiający wskazał między innymi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: ... zapewnią kierowanie i dozór nad pracami związanymi z czyszczeniem studni przez osobę posiadającą uprawnienia geologiczne w kategorii IV, V lub XIII (dalej jako: „osoba uprawniona”) – Zamawiający nie wymaga stałej obecności osoby uprawnionej w toku robót, jednakże wymaganie w toku realizacji robót jest, że osoba uprawniona będzie odpowiadała z ramienia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza aby prowadzone prace odbyły się tylko przy nadzorze zdalnym geologa.

Wg Zamawiającego obecność osoby uprawnionej (geologa) na miejscu prac powinna mieć miejsce co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie realizacji (co najmniej) następujących etapów zakresu wykonawczego prac: inspekcji studni, zatłoczenia środka czyszczącego w strefę filtra oraz czynności pomiarowych w zakresie poszczególnych studni.

Częstotliwość wizyt i zaangażowanie czasowe osoby uprawnionej (geologa) na miejscu prowadzonych robót musi być odpowiednia do złożoności technicznej prac,

rangi budowli piętrzącej, wieku i stanu technicznego drenażu i adekwatna do odpowiedzialności osoby uprawnionej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu Czystczenie drenażu pionowego zapory w Pieczyskach” znak sprawy: OAZ.OWHK-MD.2111.12.2024 do dnia 28.06.2024 do godz. 12.00.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia **28.06.2024r. do godz. 12:00.**

Pytanie 3

Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga doświadczenia w postaci wykonania „co najmniej 1 usługi” czy też doświadczenia w postaci wykonania „co najmniej 2 usług”.

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga doświadczenia w postaci wykonania **co najmniej 1 usługi** zgodnie z pkt. 13.5.1 SWZ:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

13.5.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na:

a) regeneracji (czyszczenia) metodami chemicznymi studni głębinowych ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne („przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne” w myśl definicji z „Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” - Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747), bądź przez inne podmioty pozyskujące wodę z takich ujęć wód dla potrzeb prowadzenia działalności produkcyjnej,

lub

b) regeneracji (czyszczenia) metodami chemicznymi drenażu pionowych budowli hydrotechnicznych.

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168