



UWAGI:

- Kolorem czerwonym pokazano zakres prac remontowych.
- Wszystkie wymiary podano w milimetrach [mm].
- Wszystkie rzędne względne podano w metrach [m].
- Lokalizację pokazano na rys. H01.
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantami.

DANE TECHNICZNE:

- Ilość: 3 szt.
- Kubatura: 1,31m³/szt.
- Pole pow. 7,88m²/szt.

TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH SZYKAN:

- Oczyszczenie i przygotowanie 100% powierzchni betonowej metodą hydromonitoringu.
- Oczyszczenie i przygotowanie odkrytych prętów zbrojeniowych metodą strumieniowo-ścierną.
- Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych.
- Reprofilacja elementów żelbetowych – system zapraw naprawczych.



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Ekspertyza techniczna zapory ziemnej z upustem
dennym stopnia wodnego Żur, zlokalizowanej
na rz. Wda w km 35+270

Inwestor / Zleceniodawca:
ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom

Projektant:
mgr inż. Agata Łukasik
KUP/0079/POOK/08

Podpis:

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Polak
UAN-NB-8386-5/65/84 Wk

Podpis:

Projektant:
mgr inż. Paweł Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Etap:
Ekspertyza techniczna

Branża:
Hydrotechniczna

Tytuł rysunku:
Szykany - rząd I

Skala:
1:20

Data:
21.11.2022r.

Nr rys.:
H07

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. [4122]