

Jastrowie, 07.01.2025r.

Znak sprawy: OFZ.ORI - ORR-B.2113.18.2024

Dotyczy: „**Modernizacja Biogazowni Gorzesław**” w formule **zaprojektuj i wybuduj**”

### **Pytanie 1**

"Zamawiający w SWZ w pkt. 13. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU I ZASADY UCZESTNICTWA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU odnosi się do co najmniej 1 (jednej) elektrowni na biogaz, w tym biogaz rolniczy o mocy zainstalowanej (faktycznej, elektrycznej w kogeneracji) dla tej instalacji, co najmniej 499 kW. Czy zamawiający dopuszcza by wykonawca potwierdził posiadana niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kompetencje pracowników zdolnych do wykonania Zamówienia w oparciu o biogazownie produkującą energię elektryczną i biometan o ekwiwalencie mocy elektrycznej na poziomie 499kW<sub>e</sub>?"

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ w pkt. 13 wymaga się spełnienia wymogów w zakresie kompetencji (dalej: Kompetencje) pracowników Oferenta (pkt. 13.4) oraz wiedzy i doświadczenia (dalej: Referencja) firmy Oferenta (pkt. 13.5). Wymogi określone w pkt. 13.4 i 13.5 odnoszą się do instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej lub ekwiwalentnej elektrycznej wynoszącej co najmniej 499 kW (równiej i większej niż 499 kW). Wymóg ten spełniony będzie przy Kompetencji oraz Referencji dla przynajmniej jednej instalacji wykonanej przez Oferenta, która wytwarza energię elektryczną w jednostce kogeneracji opalanej dowolnym rodzajem biogazu z mocą elektryczną zainstalowaną nie mniejszą niż 499 kW. Wymóg ten spełniony będzie dla instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii art. 2 pkt 12 a (tylko jednostka kogeneracji na biogaz), jak i instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii art. 2 pkt. 13a i jednocześnie łącznie art. 2 pkt. 13b (instalacja na biogaz powiązana z jednostką kogeneracji).

Z zastrzeżeniem zdania następnego, Zamawiający jednocześnie wyraża zgodę i rozszerza Kompetencje i Referencje o instalację do wytwarzania biogazu lub biometanu spełniającą definicję instalacji odnawialnego źródła energii ustawy o odnawialnych źródłach energii wyłącznie w zakresie art. 2 pkt. 13b (tylko instalacja do wytwarzania biogazu lub biometanu). Moc w paliwie instalacji do wytwarzania biogazu lub biometanu winna wynosić nie mniej 1247,5 kW (ekwiwalent mocy elektrycznej w kogeneracji o wartości minimum 499 kW przy sprawności elektrycznej w kogeneracji na minimalnym poziomie wymaganym przez Zamawiającego 40%).

#### **Centrala**

Enea Nowa Energia sp. z o.o.  
ul. Kaszubska 2  
26-603 Radom

[www.enea.pl/pl/nowaenergia](http://www.enea.pl/pl/nowaenergia)  
[ene.sekretariat@enea.pl](mailto:ene.sekretariat@enea.pl)

NIP 7792510877  
REGON 384813168