

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku administracyjno – biurowym

Enea Nowa Energia Sp. z o.o. oraz EW Koronowo

Celem zamówienia jest z wymiana systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi Zamawiającego.

Miejsce wykonania usługi:

Budynek administracyjno – biurowy: Samociążek 86-010, ul. Kamienna 71

Elektrownia - Samociążek 86-010, ul. Kamienna 73

Założenia:

1. Demontaż centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na konstrukcji stalowej
2. Demontaż optycznych czujek dymu zainstalowanych w gniazdach
3. Demontaż gniazd
4. Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych – przycisków
5. Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru
6. Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek DOR
7. Instalowanie czujek temperatury
8. Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek
9. Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych – przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
10. Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych na ścianie betonowej
11. Montaż akumulatora bezobsługowego
12. Dostosowanie głośnika do pracy w układzie wymuszonego odbioru
13. Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych
14. Pomiar końcowe prądem stałym
15. Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach
16. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
17. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
18. Szkolenie obsługi

Uwagi końcowe

Wszystkie instalacje należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem odpowiedniej estetyki. Każda z przewidzianych instalacji przed rozpoczęciem prac powinna zostać omówiona z Zamawiającym. Po wykonaniu całości prac przewidzieć wykonanie

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i wyniki tych pomiarów zaprotokółować. Wykonać dokumentację powykonawczą z zaktualizowanymi schematami ideowymi i planami. Na drzwiach rozdzielni głównej opisać obwody odpływowe w celu łatwej identyfikacji przez obsługę i personel administrujący instalację i sieci elektryczne.

Dokumentacja powinna zawierać dokładne zestawienie materiałowe, niezbędne do wykonania prac inwestycyjnych oraz kosztorys inwestorski. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca prześle autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji. Starą centralkę i czujniki przekazać do utylizacji w ramach usługi. Czujniki zawierające substancje radioaktywne wyrejestrować i przekazać do firmy zajmującej się utylizacją materiałów radioaktywnych. Przekazać kopie karty odpadów podpisane przez przekazującego i odbierającego do wyspecjalizowanego podmiotu gospodarczego.

Propozycja kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (udział procentowy)
K1	Cena	100 %

1. Warunki podmiotowe, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
 - *Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.*
2. Udzielenie zamówienia na podstawie projektu umowy.