

1. Zakres przedmiotu Zamówienia:

„Malowanie konstrukcji jazu Okole”

Adres obiektu: Okole, gmina Koronowo, powiat bydgoski

Zakres prac do wykonania:

- a. Oczyszczyć metodą strumieniową elementy betonowe, konstrukcję oporową (gabiony) z glonów i roślinności.
- b. Oczyszczyć metodą strumieniową drewniane zastawki z glonów i roślinności oraz zaimpregnować. Ilość zastawek: 22 sztuki. Wymiar zastawki: 1600 x 1000 mm (szerokość x wysokość):
 - Czyszczenie i impregnowanie zastawek od strony dolnej wody: na całej powierzchni zastawek,
 - Czyszczenie i impregnowanie zastawek od strony górnej wody: około 300 mm wysokości zastawek (do lustra wody),
 - Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne płaskowników zastawek farbami epoksydowymi.
- c. Ścianki Larsena:
 - Od strony dolnej wody (lewa i prawa strona brzegu): oczyszczyć metodą strumieniową i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne,
 - Od strony dolnej wody (pod zastawkami): oczyszczyć metodą piaskowania do stopnia czystości 2½ Sa i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne do lustra wody,
 - Od strony górnej wody (lewa i prawa strona brzegu): oczyszczyć metodą strumieniową i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne do lustra wody,
 - Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać farbami epoksydowymi,
 - Łączna powierzchnia do oczyszczenia i malowania: około 150 m².
- d. Oczyszczyć metodą strumieniową stalowe elementy konstrukcyjne kładki i wykonać zabezpieczenia antykorozyjne farbami epoksydowymi.
- e. Oczyszczyć metodą strumieniową balustradę po obu stronach kładki i wykonać zabezpieczenia antykorozyjne farbami epoksydowymi.
- f. Wymienić podest drewniany kładki na kraty pomostowe (Wema 25x25x2 mm). Wymiar kratki Wema: 1000 x 1000 mm. Długość podestu: 74 m.

Poza tym:

- a. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na wykonanie zadania.
- b. Wykonawca określi, w jakim zakresie i jacy podwykonawcy będą realizować wraz z nim zadanie i skoordynuje uzgodniony zakres z Zamawiającym.
- c. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie – wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonał przynajmniej dwa zadania polegające na modernizacji lub remoncie jazów, zasuw, klap lub zastawek remontowych
- d. Zamawiający nie zapewni korzystania z pomieszczeń magazynowych, socjalnych i sanitarnych.
- e. Wykonawca dokona wizji lokalnej na obiekcie. Termin przyjazdu należy uzgodnić z Zamawiającym – Arkadiusz Prokop tel. 695-543-889.

2. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące na cały zakres prac

3. Propozycja kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (udział procentowy)
K1	Cena	90 %
K2	Gwarancja	10%

Gwarancja w zakresie od 24 do 60 miesięcy.

4. Udzielenie zamówienia na podstawie umowy.

**Prokop
Arkadiusz**

Podpis cyfrowy: Prokop Arkadiusz
DN: C=PL, O=Grupa ENEA,
CN=Prokop Arkadiusz,
E=arkadiusz.prokop@enea.pl,
SERIALNUMBER=SAP71800099
Powód: Jestem autorem tego
dokumentu
Lokalizacja: miejsce podpisania
Data: 2023.04.25 07:53:40+02'00'
Foxit Reader Wersja: 10.1.1