

Planowe i nieplanowe ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Planned and unplanned outages of production units ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Uczestnik Rynku/ Market Participants	ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Kod ACER uczestnika rynku/ ACER Code	A00026299.PL
Sterfa Wpływu/ Bidding Zone	10YPL-AREA-----S
Typ Ubytku/ Unavailability Type	Niedostępność produkcji
Status zdarzenia/ Event status	Aktualizacja
Data publikacji/ Published	2017-06-28 06:39
Data podjęcia decyzji/ Decision time	2017-06-28 06:33

Elektrownia/ Powerplant
ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

				Planowane ubytki mocy Planned outages					Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages				
Jednostka Unit	Typ Type	Rodzaj paliwa Fuel Type	Moc osiągalna Installed Capacity	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable capacity	Rodzaj Zdarzenia* Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	Moc dostępna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia* Type of event	Od Event Start	Do Event Stop
			[MW]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[MW]	[MW]		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]
POLANIEC 1	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	0	225	RS	2017-06-21 00:01	2017-07-18 23:59	225				
POALNIEC 2	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	0					0	242	RA	2017-06-27 07:21	2017-06-29 19:00
POLANIEC 3	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242				
POALNIEC 4	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242				
POLANIEC 5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225				
POALNIEC 6	JWCD	węgiel kamienny/coal	242	242					242				
POALNIEC 7	JWCD	węgiel kamienny/coal	239	239					239				
POALNIEC 9	JWCD	biomasa/ biomass	225	225					225				

* Rodzaj Zdarzeniau/Type of event

RK	Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
RS	Remont średni/Medium term repair
RB	Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
RA	Remont awaryjny/Emergency repair
WE	Warunki eksploatacyjne/Operating conditions