

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.
Planned and unplanned outages of production units ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.

Numer informacji / Message ID	
Numer aktualizacji / Update ID	
Status wydarzenia / Event status	
Data publikacji / published	cze-16
Data podjęcia decyzji / Decision time	2016-06-30 06:45
Uczestnik rynku / Market participant	
Kod ACER uczestnika rynku / ACER code	ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.

Elektrownia		Doba handlowa 'n' 2016-06-30												Doba handlowa 'n+1' 2016-07-01											
Powerplant		Planowane Ubytki Mocy						Nieplanowane Ubytki Mocy						Planowane Ubytki Mocy						Nieplanowane Ubytki Mocy					
ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice		Planned outages						Unplanned outages						Planned outages						Unplanned outages					
Jednostka	Typ	Rodzaj paliwa	Moc osagowana	Moc dostepna	Ubytek	Rodzaj zdarzenia	Od	Do	Moc dostepna	Ubytek	Rodzaj zdarzenia	Od	Do	Moc dostepna	Ubytek	Rodzaj zdarzenia	Od	Do	Moc dostepna	Ubytek	Rodzaj zdarzenia	Od	Do		
Unit	Type	Fuel Type	Installed	Available Capacity	Outage	Type of event	From	To	Available Capacity	Outage	Type of event	From	To	Available Capacity	Outage	Type of event	From	To	Available Capacity	Outage	Type of event	From	To		
			MW	MW	MW		YYYY-MM-DD HH:MM	YYYY-MM-DD HH:MM	MW	MW		YYYY-MM-DD HH:MM	YYYY-MM-DD HH:MM	MW	MW		YYYY-MM-DD HH:MM	YYYY-MM-DD HH:MM	MW	MW		YYYY-MM-DD HH:MM	YYYY-MM-DD HH:MM		
Kozienice 1 Blok 1	JWCD	węgiel kamienny/coal	215	215					215					215					215						
Kozienice 1 Blok 2	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	Wysoka temperatura wody zrzutowej.	2016-06-30 00:16:00	2016-07-03 00:00:00	228					0	228	Wysoka temperatura wody zrzutowej.	2016-06-30 00:16:00	2016-07-03 00:00:00	228						
Kozienice 1 Blok 3	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					225					225						
Kozienice 1 Blok 4	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					228					228						
Kozienice 1 Blok 5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					225					225						
Kozienice 1 Blok 6	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	Wysoka temperatura wody zrzutowej.	2016-06-27 12:21:00	2016-06-30 06:01:00	228					228					228						
Kozienice 1 Blok 7	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					228					228						
Kozienice 1 Blok 8	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					228					228						
Kozienice 2 Blok 9	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560					560					560						
Kozienice 2 Blok 10	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560					560					560						