

Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. Planned and unplanned outages of production units ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.																							
Numer informacji / Message ID																							
Numer aktualizacji / Update ID																							
Status wydarzenia / Event status																							
Data publikacji / Published																							
Data podjęcia decyzji / Decision time																							
Uczestnik Rynku / Market Participant		ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.																					
Kod ACER uczestnika rynku / Acer Code																							
Elekrownia Powerplant		Doba handlowa 'n-1' 2016-07-01											Doba handlowa 'n-2' 2016-07-02										
ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.		Planowane Ubytki Mocy					Nieplanowane Ubytki Mocy					Planowane Ubytki Mocy					Nieplanowane Ubytki Mocy						
jednostka		Rodzaj paliwa		Typ	Moc osiągalna	Moc dostepna	Ubytek Mocy	Rodzaj zdarzenia		Od	Do	Moc dostepna	Ubytek Mocy	Rodzaj zdarzenia		Od	Do	Moc dostepna	Ubytek Mocy	Rodzaj zdarzenia		Od	Do
Unit		Fuel Type		Type	Installed Capacity	Available Capacity	Unavailable Capacity	Type of event		From	To	Available Capacity	Unavailable Capacity	Type of event		From	To	Available Capacity	Unavailable Capacity	Type of event		From	To
					MW	MW	MW			yyyy-mm-dd hh:mm	yyyy-mm-dd hh:mm	MW	MW			yyyy-mm-dd hh:mm	yyyy-mm-dd hh:mm	MW	MW			yyyy-mm-dd hh:mm	yyyy-mm-dd hh:mm
Kozienice 1 Blok 1		węgiel kamienny/coal		JWCD	215	215						215						215					
Kozienice 1 Blok 2		węgiel kamienny/coal		JWCD	228	0	228	Wysoka temperatura wody zrzutowej.		2016-06-30 00:16:00	2016-07-03 00:00:00	228						0	228	Wysoka temperatura wody zrzutowej.		2016-06-30 00:16:00	2016-07-03 00:00:00
Kozienice 1 Blok 3		węgiel kamienny/coal		JWCD	225	225						225						225					
Kozienice 1 Blok 4		węgiel kamienny/coal		JWCD	228	228						158	70	ubytek ze węgłodu na wysoką temperature wody chłodzącej		2016-07-01 17:16:00	2016-07-01 22:30:00	228					
Kozienice 1 Blok 5		węgiel kamienny/coal		JWCD	225	225						225						225					
Kozienice 1 Blok 6		węgiel kamienny/coal		JWCD	228	228						228						228					
Kozienice 1 Blok 7		węgiel kamienny/coal		JWCD	228	228						228						228					
Kozienice 1 Blok 8		węgiel kamienny/coal		JWCD	228	228						228						228					
Kozienice 2 Blok 9		węgiel kamienny/coal		JWCD	560	560						350	210	ubytek ze węgłodu na wysoką temperature wody chłodzącej		2016-07-01 17:16:00	2016-07-01 22:30:00	560					560
Kozienice 2 Blok 10		węgiel kamienny/coal		JWCD	560	560						350	210	ubytek ze węgłodu na wysoką temperature wody chłodzącej		2016-07-01 17:01:00	2016-07-01 22:30:00	560					560