

**Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Wytwarzanie Sp. o.o.
Planned and unplanned outages of production units ENEA Wytwarzanie Sp. o.o.**

Uczestnik Rynku / Market Participant	ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.													
Kod ACER uczestnika rynku / Acer Code	A000326U.PL													
Strefa Wplywu /Bidding Zone	10YPL-AREA-----S													
Typ Ubytku / Unavailability Type	Niedostępność produkcji													
Status wydarzenia / Event status	Nowy													
Data publikacji / Published	03-11-16 6:05													
Data podjęcia decyzji /Decision time	03-11-16 6:01													
Elektrownia Powerplant	ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - lokalizacja Elektrownia Kozienice													
				Planowane Ubytki Mocy					Nieplanowane Ubytki Mocy					
				Planned outages					Unplanned outages					
Jednostka Unit	Typ Type	Rodzaj paliwa Fuel Type	Moc osiągalna Installed Capacity	Moc dostepna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia * Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	Moc dostepna Available capacity	Ubytek Mocy Unavailable Capacity	Rodzaj Zdarzenia * Type of event	Od Event Start	Do Event Stop	
			MW	MW	MW		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	MW	MW		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	
B1	JWCD	węgiel kamienny/coal	215	215					215					
B2	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B3	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
B4	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	0	228	RK	2016-08-01 00:01	2016-12-14 00:00	228					
B5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
B6	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B7	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B8	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B9	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560					
B10	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					0	560	RA	2016-11-02 23:19	2016-11-05 00:00	

* Rodzaj Zdarzenia/Type of event

RK Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
 RS Remont średni/Medium term repair
 RB Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
 RA Remont awaryjny/Emergency repair
 WE Warunki eksploatacyjne/Operating conditions