

**Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych ENEA Wytwarzanie Sp. o.o.
Planned and unplanned outages of production units ENEA Wytwarzanie Sp. o.o.**

Uczestnik Rynku / Market Participant	ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.													
Kod ACER uczestnika rynku / Acer Code	A000326U.PL													
Strefa Wplywu /Bidding Zone	10YPL-AREA-----S													
Typ Ubytku / Unavailability Type	Niedostępność produkcji													
Status wydarzenia / Event status	Aktualizacja													
Data publikacji / Published	30-01-17 23:43													
Data podjęcia decyzji /Decision time	30-01-17 23:39													
Elektrownia Powerplant	ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - lokalizacja Elektrownia Kozienice													
				Planowane Ubytki Mocy					Nieplanowane Ubytki Mocy					
				Planned outages					Unplanned outages					
Jednostka	Typ	Rodzaj paliwa	Moc osiągalna	Moc dostepna	Ubytek Mocy	Rodzaj Zdarzenia *	Od	Do	Moc dostepna	Ubytek Mocy	Rodzaj Zdarzenia *	Od	Do	
Unit	Type	Fuel Type	Installed Capacity	Available capacity	Unavailable Capacity	Type of event	Event Start	Event Stop	Available capacity	Unavailable Capacity	Type of event	Event Start	Event Stop	
			MW	MW	MW		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	MW	MW		[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	
B1	JWCD	węgiel kamienny/coal	215	215					215					
B2	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B3	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	0	225	RK	2017-01-02 00:01	2017-03-03 00:00	225					
B4	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					0	228	RA	2017-01-30 23:30	2017-01-31 05:00	
B5	JWCD	węgiel kamienny/coal	225	225					225					
B6	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					0	228	RA	2017-01-28 21:18	2017-01-31 00:00	
B7	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B8	JWCD	węgiel kamienny/coal	228	228					228					
B9	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560					
B10	JWCD	węgiel kamienny/coal	560	560					560					

* Rodzaj Zdarzenia/Type of event

RK Remont kapitalny/Long term repair (major repair)
 RS Remont średni/Medium term repair
 RB Remont bieżący/Short term repair (minor repair)
 RA Remont awaryjny/Emergency repair
 WE Warunki eksploatacyjne/Operating conditions