

Białystok, 11 marca 2025

Nasz znak: OZ/261/EB/RB/33/25/3

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania oznaczonego znakiem OZ/261/EB/RB/33/25 pod nazwą – Przebudowa elewacji frontowej budynku kotłowni i maszynowni w Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok Elewacja północno-wschodnia.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

1. Czy kanały prostokątne (zał. 1.3) są czynne? Jeśli nie, to czy podlegają one rozbiórce? Stanowią one kolizję na czas prac rozbiórkowych i montażowych. W związku z tym prosimy o decyzję czy i jak mamy je zabezpieczyć na czas robót.


Kanały są czynne, należy je zabezpieczyć na czas prowadzenia robót a wywietrznik przenieść na drugą stronę kanału, mocowania kanału należy zmienić w taki sposób aby nie kolidowały z nową elewacją.

2. Czy kanały i inne elementy instalacyjne (zał. 1.4) są czynne? Jeśli nie, to czy podlegają one rozbiórce? Stanowią one kolizję na czas prac rozbiórkowych i montażowych. W związku z tym prosimy o decyzję czy i jak mamy je zabezpieczyć na czas robót.

Kanały są czynne, należy je zabezpieczyć na czas prowadzonych prac, ponadto należy przerobić mocowanie kanałów w zakresie kolidującym z prowadzonymi pracami. W przypadku konieczności przeróbki instalacji chłodniczej (wiążącej się ze spuszczeniem czynnika chłodniczego) Zamawiający wykona przeróbki na swój koszt w uzgodnieniu z wykonawcą przebudowy elewacji.

3. W przedmiarze ujęta jest podwalina drewniana 180x100. Prosimy o uszczegółowienie detalu i ukazanie owej podwaliny.

Po rozebraniu koryta żelbetowego pozostanie przestrzeń którą trzeba będzie założyć wełną mineralną a na krawędzi zanocować rynną i obróbki blacharskie. Aby było do czego mocować można zastosować rygiel drewniany wymiarem dopasowany do grubości docieplenia dachu nad maszynownią. Do kosztorysu przyjęto rygiel 10 x 18 cm. Wykonawca może przedstawić własne rozwiązanie a po akceptacji przez projektanta i Inwestora zastosować na budowie.

Z wyrazami szacunku
Enea Ciepło sp. z o.o.
Pełnomocnik

Ewa Baranowska

Otrzymują:
1x Adresat (Logintrade)
1 x Dział Zakupów (OZ) (a/a)