



Enea Ciepło Sp. z o.o.  
15-062 Białystok, Warszawska 27  
tel. +48 / 85 654 9868  
fax + 48/ 85 654 9550

NIP 5420201908  
REGON 050038558  
enea.pl/pl/enea-cieplo

Białystok, 13 marca 2025

Nasz znak: OZ/261/EB/RB/33/25/4

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania oznaczonego znakiem OZ/261/EB/RB/33/25 pod nazwą – Przebudowa elewacji frontowej budynku kotłowni i maszynowni w Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok Elewacja północno-wschodnia.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Czy zamawiający w związku ze zmianą parametrów stolarki okiennej aluminiowej przewidział wytrzymałość dodatkowej konstrukcji stalowej montowanej pod w/w okna ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku ze znacznie cięższymi oknami niż w projekcie budowlanym będzie konieczne wykonanie wzmocnień pod rygle pod oknami . Wykonać trzeba będzie zastrzały w kształcie trójkąta od spodu rygla . Wzmocnią one rygiel i znacznie zmniejszą strzałkę ugięcia . Do masy rygli pod oknami doliczyć 20% na wzmocnienia . Wzmocnienie będzie przeliczone i narysowane po przedstawieniu przez Wykonawcę wagi okien jakie mają być zabudowane .

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:  
1x Adresat (Logintrade)  
1 x Dział Zakupów (OZ) (a/a)

Enea Ciepło sp. z o.o.  
Pełnomocnik  
*E. Baranowska*  
Ewa Baranowska