

Świerże Górne dnia 10.05.2023 r.

Nasz znak: KZP-AM.2113.2.2023

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
w/m**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Modernizację systemu przewodnic kablowych do wózków wygarniających pod zasobnikiem WW4”.**

Informujemy, iż w dniu 10.05.2023 r. otrzymaliśmy pytanie od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie 1.**

**Jakie rury (średnica, ścianka oraz gatunek materiału) został użyty przy wykonywaniu instalacji mgławienia?**


**Odpowiedź:**

**Średnica rury zmierzona - 17,7mm**

**Typ: 18.00 X 1.00 444 1.4521 EN 10312 ..... DW-7301BT0667 CSTBAT 1844-79-1600; ATEC14/16-2217 COLATA (DANE SPISANE Z RURY)**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.



ENEa Wytwarzanie sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Zakupów  
Maciej Swierczyński

**Otrzymują:**

1 x Strona internetowa