

**Odpowiedzi ZAMAWIAJACEGO na pytania
WYKONAWCÓW i modyfikacja Warunków Zamówienia**

Poznań, dnia 19.09.2016r.

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000078302

Sygnatura pisma: DL/LZ/AZ/2016/1029

Dotyczy: Zakup agregatu prądotwórczego

Działając na podstawie pkt. 1.8 i 1.9 Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Warunków Zamówienia oraz modyfikuje niektóre zapisy Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Lp.	Treść pytania i odpowiedź
1	Czy zamawiający dopuści silnik z emisją spalin stage II zamiast III? Wg nas ta wartość jest całkowicie wystarczająca i dopuszczalna pod względem zanieczyszczenia środowiska zwłaszcza biorąc pod uwagę dorywczą pracę projektowanego zespołu.
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
2	Proponujemy zmianę wymogu dysponowania referencjami aby dostawca dysponował nimi nie tylko terenie Polski ale aby mogły zostać dopuszczone referencje wykonawcy z innych krajów europejskich. Konieczne jest bowiem wykazanie iż oferent posiada doświadczenie w uruchamianiu jednostek w pracy równoległej, natomiast konkretny kraj nie powinien tu mieć większego znaczenia.
Odp.	Zamawiający dopuszcza referencje z innych krajów Unii Europejskiej. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w Warunkach Zamówienia.
3	Jakie jest obecne obciążenie serwerowni?
Odp.	Zamawiający określił wymagane parametry systemu zasilania awaryjnego w Warunkach Zamówienia Rozdział II- Opis Przedmiotu Zamówienia.
4	Pod jakim obciążeniem ma pracować agregat/zespół agregatów podczas testów?
Odp.	Zamawiający wymaga pracy przy maksymalnym wymaganym obciążeniu.
5	Prosimy o uszczegółowienie: czy zespół agregatów ma w sumie pracować 6 godzin podczas testów pod pełnym czy częściowym obciążeniem?
Odp.	Zamawiający wymaga pracy przez 6 godzin przy maksymalnym obciążeniu.
6	Kto będzie pokrywał koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji?
Odp.	Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

7	Kto będzie wykonywał: postumenty pod generator i ogrodzenie?
Odp.	Zamawiający informuje, iż postumenty pod generator i ogrodzenie wykonuje Wykonawca.
8	Czy czas oczekiwania na wydanie wszelkich niezbędnych pozwoleń można wyłączyć z czasu wykonania kontraktu?
Odp.	Zamawiający informuje, iż może wyłączyć z czasu wykonywania kontraktu czas na wydanie niezbędnych pozwoleń tylko w szczególnych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku.
9	Czy zamawiający może udostępnić projekt i schematy elektryczne dla projektowanej inwestycji.
Odp.	Zamawiający informuje, iż udostępni dokumentację podczas wizji lokalnej.
10	Czy jest dostępna jakaś dokumentacja zdjęciowa?
Odp.	Zamawiający nie dysponuje dokumentacją zdjęciową.
11	Czy są jakieś specjalne wymagania co do proponowanego SZR?
Odp.	Zamawiający nie ma dodatkowych specjalnych wymagań odnośnie SZR-a.
12	W związku z wykonaniem fundamentu pod agregat (agregaty) prądotwórczy, czy Zamawiający dysponuje mapą geodezyjną do celów projektowych i udostępni ją przed złożeniem oferty lub prześle zdjęcie ze wskazaniem miejsca posadowienia zespołu prądotwórczego?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie dysponuje mapą geodezyjną.
13	Czy w ramach zadania po stronie Wykonawcy jest położenie trasy kablowej kabli odbioru mocy i kabli sterowniczych ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż kable są już ułożone. Wykonawca ma się podłączyć do istniejącego zakończenia kablowego około 5 metrów od miejsca, w którym ma znaleźć się układ zasilania awaryjnego.
14	Czy zamawiający dysponuje i udostępni schematy rozdzielni głównej do której ma być podłączony zespół prądotwórczy ?
Odp.	Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację rozdzielni głównej podczas wizji lokalnej.
15	Czy w ramach zadania po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż układu SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy) ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż układ SZR jest już zbudowany. Zamawiający wymaga układu, o którym mowa w Rozdziale II Opis Przedmiotu Zamówienia.


16	Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wizję lokalną na pisemny wniosek Wykonawców. Zamawiający przewiduje jeden termin wizji lokalnej tj. w dniu 21.09.2016r. w godz. 08:00 – 14:00. Wnioski należy składać do dnia 20.09.2016r. na adres i godzinach wskazanych w pkt.1.13 Warunków Zamówienia.

Modyfikacje:

Lp.	Przed zmianą	Po zmianie
1	<p>7.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:</p> <p>b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:</p> <p>- wykazać wykonanie lub wykonywanie zadań w ilości minimum 2 szt. na terenie Polski, z oferowanej technologii (dostawa i instalacja układu agregatów we wspólnej obudowie lub dwóch oddzielnych jednostek do pracy równoległej o łącznej mocy PRP minimum 800kVA), w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.,</p>	<p>7.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:</p> <p>b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:</p> <p>- wykazać wykonanie lub wykonywanie zadań w ilości minimum 2 szt. na terenie Polski lub innych krajów Unii Europejskiej z oferowanej technologii (dostawa i instalacja układu agregatów we wspólnej obudowie lub dwóch oddzielnych jednostek do pracy równoległej o łącznej mocy PRP minimum 800kVA), w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.,</p>

W pozostałym zakresie treść Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Z poważaniem


ENEA Centrum Sp. z o.o.
Departament Logistyki
Biuro Udzielania Zamówień
Starszy Specjalista ds. Zamówień
Aleksandra Piechocka

Otrzymują: adresat, a/a