

OGŁOSZENIE

Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg otwarty na dostawę krążników w wersji Atex do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania – ilość 150 sztuk

1. **Zakres obejmuje wykonanie oraz dostawę następujących krążników do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania w wersji ATEX:**
 - 1.1. Krążnik gładki górny \emptyset 133 x 530 x 14, (indeks: 110027509) – ilość 80 sztuk.
 - 1.2. Krążnik tarczowy górny \emptyset 133 x 530 x 14, (indeks: 110027814) – ilość 20 sztuk.
 - 1.3. Krążnik tarczowy dolny \emptyset 133 x 750 x 14, (indeks: 110027785) – ilość 50 sztuk.
 - 1.4. Zakres prac do wykonania zgodnie z zamieszczonym do ogłoszenia załącznikiem – Załącznik nr 6 – Zakres prac do wykonania.
2. Wymagany termin dostawy: **do 31.03.2020 r.**
3. Miejsce dostawy: **Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26; 28-230 Połaniec.**
4. Transport do siedziby Zamawiającego - na koszt dostawcy.
5. Oferta powinna zawierać:
 - 5.1. Zakres dostawy,
 - 5.2. Terminy dostawy,
 - 5.3. Cenę dostawy w PLN,
 - 5.4. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury,
 - 5.5. Oświadczenia i inne wymagane dokumenty zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 - 5.6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedstawienie minimum dwóch referencji za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych krążników poliuretanowych, metalowych oraz gumowych w wersji Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem pyłu, zgodnie z zamieszczonym do ogłoszenia załącznikiem - Załącznik nr 6 - Zakres prac do wykonania.
 - 5.7. **Prosimy obowiązkowo zamieszczać w ofertach kod PKWiU dla dostaw towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do Ustawy o Vat dla tego rodzaju materiału.**
6. **Wymagane dokumenty przy dostawie:**
 - 6.1. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - a) świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - b) deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - c) dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,
 - d) warunki gwarancji, składowania i użytkowania.
7. Okres jej ważności - termin związania niniejszą ofertą co najmniej 30 dni od daty upływu terminu składania.
8. Oświadczenia:
 - 8.1. o zapoznaniu się z ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i akceptacji załączonego projektu umowy,
 - 8.2. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,

- 8.3. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,
 - 8.4. o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu
 - 8.5. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
 - 8.6. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
 - 8.7. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
 - 8.8. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
 - 8.9. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
 - 8.10. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
 - 8.11. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 - 8.12. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - 8.13. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konflikty Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
 - 8.14. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
 - 8.15. o akceptacji projektu umowy i zobowiązaniu się do jej podpisania w przypadku wyboru oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 8.16. o wykonaniu zamówienia samodzielnie / z udziałem podwykonawców
 - 8.17. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy **lub ich braku**,
 - 8.18. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 8.19. o akceptacji i zapoznaniu się z Kodeksem Kontrahentów Grupy ENEA dostępnej na stronie: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/zalacznik-nr-1-kodeks-kontrahentow-grupy-enea-informacja-dla-kontrahentow.pdf?t=1589801266
9. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest również dołączenie do oferty:
- 9.1. Oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 - 9.2. W przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 - 9.3. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

10. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
Wynagrodzenie Ofertowe netto	100%

Ad. 1. Kryterium K1 –Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100%

(porównywana będzie Cena netto zawierająca podatek VAT)

$$K1 = \frac{C_n}{C_o} 100\%$$

gdzie

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (brutto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (brutto).

11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
12. Planowany termin zakończenia postępowania przetargowego i wybór dostawcy do dnia 14.12.2020r.
 1. Zamówienie będzie złożone zgodnie Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.
13. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>. Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami i postępowania zgodnie z ustalonymi tam zasadami.
14. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.
16. Ofertę należy złożyć na adres: e-mail: poniedzielski.tomasz@enea.pl do dnia **08.12.2020 r. do godz. 10⁰⁰**. W przedkładanej ofercie prosimy uwzględnić i określić maksymalnie możliwy opust cenowy.
17. W przypadku złożenia u Państwa naszego zamówienia faktury należy składać na adres:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra .
18. Adres dostawy: **Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Zawada 26; 28-230 Połaniec.**
19. Osoby odpowiedzialne za kontakty z oferentami ze strony Zamawiającego:
 - 16.1.Sprawy techniczne prowadzi Pan **Witold Dunał**, tel. **15 865 62 81**,
e-mail: witold.dunal@enea.pl
 - 16.2.Sprawy handlowe prowadzi: Pan **Tomasz Poniedzielski** tel. **15 865 64 21** ;
e-mail: poniedzielski.tomasz@enea.pl
20. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
22. Załączniki do ogłoszenia:
 - Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
 - Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 - Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 - Załącznik nr 5 – Umowa projekt
 - Załącznik nr 6 – Zakres prac do wykonania

WZÓR FORMULARZA OFERTY

Nr. Oferty:

1. Dane dotyczące oferenta:
 - 1.1. Nazwa
 - 1.2. Siedziba
 - 1.3. Nr telefonu/faksu
 - 1.4. nr NIP.....
 - 1.5. osoba do kontaktu nr tel. e-mail.
2. Przedmiot dostawy:.....
3. Terminy dostawy :.....
4. Płatność.....
5. Zobowiązania oferenta:
 - 5.1. Zobowiązujemy się dostarczać towar na koszt Dostawcy do siedziby Enea Połaniec S.A, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w terminach przedstawionych przez Zamawiającego.
 - 5.2. Oferujemy cenę ofertową:
 -zł netto za szt.
 -zł netto za szt.
 -zł netto za szt.
 - 5.3. Łączna wartość dostawy:zł netto.
 - 5.4. Oferowane warunki gwarancyjne, zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika.
 - 5.5. **kod PKWiU:**
6. W przedmiotowej ofercie zawarto opust cenowy w wysokości:.....%
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.
9. Załącznikami do oferty są:
 - 9.1. Oświadczenia:
 - 9.1.1. o zapoznaniu się z ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,
 - 9.1.2. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 9.1.3. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,
 - 9.1.4. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
 - 9.1.5. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
 - 9.1.6. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
 - 9.1.7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
 - 9.1.8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
 - 9.1.9. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
 - 9.1.10. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 - 9.1.11. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - 9.1.12. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konflikty Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
 - 9.1.13. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

- 9.1.14. o akceptacji projektu umowy i zobowiązaniu się do jej podpisania w przypadku wyboru oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 9.1.15. o wykonaniu zamówienia samodzielnie / z udziałem podwykonawców
- 9.1.16. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy **lub ich braku**,
- 9.1.17. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 9.1.18. o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
- 9.1.19. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 9.1.20. odpis z KRS lub informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Data i podpis przedstawiciela Oferenta

Wzór oświadczenia wymaganego od Dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Dostawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Dostawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

- a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
 4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem o nr: 4100/JW00/31/KZ/2020/0000115890 na dostawę dla Elektrowni Enea Połaniec S.A.

.....
data i podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Umowa nr NZ/.../M/4100...../...../2020
(zwana w dalszej części "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu grudnia 2020 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują

.....
.....

a

....., adres:, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, (NIP:), kapitał zakładowy PLN, zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez:

.....
.....

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Dostawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Dostawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Dostawcę.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Dostawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Dostawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Towarów Zamawiającego w wersji NZ/4/2017 z dnia 7 sierpnia 2018r r. (dalej "OWZT") zamieszczone na stronie internetowej https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzt-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1550148139 i stanowią integralną część Umowy. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZT i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZT pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZT.
5. Dostawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: https://10.125.13.101/grupaenea/o_grupie/enea-

6. Dostawca oświadcza, że ze strony osób wchodzących w skład zespołu wyznaczonego przez Dostawcę do realizacji Usług objętych Umową nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Dostawcy, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Dostawcy lub jakość Usług. Dostawca oświadcza również, że Dostawca oraz osoby, którym ze strony Zamawiającego powierzono czynności związane ze sporządzeniem, zawarciem, realizacją Umowy nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności a także, że pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe, w tym powiązania pomiędzy Dostawcą a osobami ze strony Zamawiającego, które prowadziły lub będą prowadziły działania dotyczące zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.
7. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesów choćby potencjalnie wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Dostawca o zaistniałym ryzyku powiadomi Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi interesów w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz – o ile ma to zastosowanie – obowiązującymi Dostawcę zasadami etyki zawodowej. Dostawca zobowiązuje się zachować należyłą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.
8. Naruszenie powyższego postanowienia Strony uznają za rażące naruszenie Umowy skutkujące prawem Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania Umowy za pisemnym oświadczeniem.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę krążników do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania w wersji ATEX – ilość 150 – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy

1.1.1. Krążnik gładki górny \emptyset 133 x 530 x 14, (indeks: 110027509) – ilość 80 sztuk.

1.1.2. Krążnik tarczowy górny \emptyset 133 x 530 x 14, (indeks: 110027814) – ilość 20 sztuk.

1.1.3. Krążnik tarczowy dolny \emptyset 133 x 750 x 14, (indeks: 110027785) – ilość 50 sztuk.

(„Towar”). – Kod PKWiU:.....

- 1.2. Dostawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:

1.2.1. Świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,

1.2.2. Deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.

1.2.3. Dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,

1.2.4. Warunki gwarancji, składowania i użytkowania.

2. TERMIN DOSTAWY

- 2.1. Strony ustalają termin dostawy do **31.03.2020 r.**

3. MIEJSCE DOSTAWY

- 3.1. Towar zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

4. WYNAGRODZENIE/CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 4.1. Z tytułu należytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny za dostawę Towaru w wysokości (słownie: **00/100 PLN**).
- 4.2. Cena jednostkowa:
- Krążnik gładki górny Ø 133 x 530 x 14, (indeks: 110027509) -
 - Krążnik tarczowy górny Ø 133 x 530 x 14, (indeks: 110027814) -
 - Krążnik tarczowy dolny Ø 133 x 750 x 14, (indeks: 110027785) -
- 4.3. Cena Towaru zawiera całość kosztów związanych z dostawą do Zamawiającego, w tym transport. Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 4.1., nie jest zobowiązany do zwrotu Dostawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.
- 4.4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru Towaru podpisany przez przedstawicieli Stron. Dostawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za Towary, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
- 4.5. Faktura za zrealizowaną dostawę Towaru zostanie wystawiona z terminem płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na adres wskazany w pkt 8.1.2. Umowy. Dopuszcza się przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Dostawca skorzysta z elektronicznej formy przesłania faktury, wtedy nie ma obowiązku przesłania wersji papierowej dokumentu faktury.
- 4.6. Zapłata za dostarczony Towar dokonywana będzie na rzecz Dostawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
- 4.7. Całkowita wartość dostawy w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty:,00 zł netto.
- 4.8. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
- 4.9. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
- 4.10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- 5.1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

Tomasz Poniedzielski, tel.: 15 865 64 21; e-mail: poniedzielski.tomasz@enea.pl

Witold Dunal, tel. 15 865 62 81; e-mail: witold.dunal@enea.pl jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Dostawcą, jego personelem oraz poddostawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Zamawiającego**") oraz podpisania protokołu odbioru. Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

- 5.2. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:
tel....., e-mail:

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Dostawcę oraz reprezentowania Dostawcy,

w stosunkach z Zamawiającym i jego personelem, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Dostawcy**") oraz podpisania protokołu odbioru. Pełnomocnik Dostawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

5.3. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w pkt 5.1 i 5.2 powyżej następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. **GWARANCJA**

6.1. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

6.2. Dostawca gwarantuje dobrą jakość wykonania.

6.3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy.

7. **CESJA WIERZYTELNOŚCI**

7.1. Dostawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Dostawcę warunków:

7.1.1. pozytywna ocena współpracy Dostawcy z Grupą Kapitałową ENEA;

7.1.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Dostawcy ;

7.1.3. wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zleceniodawcy określonego w Załączniku nr 3 do umowy.

8. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**

8.1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

8.1.1. Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 774330595.

8.1.2. Adres do doręczania faktur: Enea Połaniec S.A., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.

8.1.3. Dostawca:, tel./fax, kom

8.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.3. Do Umowy zastosowanie znajdują OWZT Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.

8.4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

8.4.1. Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna

8.4.2. Załącznik nr 2 - Zakres prac do wykonania

8.4.3. Załącznik nr 3 - Zgoda na przelew wierzytelności

8.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Klauzula informacyjna Administratora

dla Dostawcy

związana z realizacją Umowy

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Dostawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

b) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl,

12. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

13. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

14. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.

15. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Dostawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

17. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

18. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

19. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

- a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
- b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
- c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
- d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

20. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

21. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

1. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: **wykonanie i dostawa krążników do ładowarko-zwałowarek:**

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników dla ładowarko-zwałowarek ŁZKS-500/250 w wersji Atex na rok 2021:

1. Krążnik gładki górny \emptyset 133 x 530 x 14 – ilość 80 sztuk. (indeks: 110027509)

II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

1. Krążniki gładkie górne \emptyset 133 x 530 x 14

- Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej.
- Piasty wzmocnione, spawane w rurę krążnika.
- Łożyska toczne minimum 6305, zabezpieczone dodatkowo przed działaniem sił wzdłużnych, gwarantujące możliwie najdłuższą żywotność krążników.
- Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach 22 zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego oraz dodatkowo szczelność dla wody i mgły wodnej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Oznakowanie obustronne każdego krążnika cechami Producenta oraz datą wykonania (miesiąc/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania i dostawy:

1. We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika. Oczekiwany jest dłuższy okres gwarancyjny,
2. Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.
3. Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.
4. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,
 - warunki gwarancji, składowania oraz użytkowania,
5. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.
6. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać dokładną specyfikację wykonania krążników, oferowane warunki gwarancyjne, dotyczące także składowania i konserwacji, wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem, koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności, referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy krążników gumowych typu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem.
7. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:
 - a) specyfikację wykonania krążników, spełniającą wszystkie wymagania techniczne,

- b) oferowane warunki gwarancyjne, wymagane minimum 2 lata,
 - c) wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem,
 - d) koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności,
 - e) referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych krążników metalowych, w wykonaniu ATEX dla strefy 22 zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
8. Kryterium wyboru Wykonawcy:
- Cena – waga 100%
 - Brak referencji oznacza odrzucenie oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

Sporządził:

Witold Dunal

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: wykonanie i dostawa krążników w wersji ATEX do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania na rok 2021

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania w wersji ATEX:

1. Krążnik tarczowy górny Tg133 x 530 x 14 do zestawów regulacyjnych taśmy przenośnika rewersyjnego ŁZKS-500/250 (indeks 110027814) – ilość 20 - sztuk

II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

1. Krążnik tarczowy górny Tg133 x 530 x 14 do zestawów regulacyjnych wyk. ATEX:
 - Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej, powinien być pokryty trwale warstwą gumową trudnopalną o grubości minimum 12,5 mm. Dopuszcza się uzyskanie średnicy zewnętrznej płaszcza powyżej 133 mm, ale nie więcej niż 140 mm.
 - Na wykładzinie gumowej należy dodatkowo wykonać podłużne rowki.
 - Piasty łożyskowe powinny być w wykonaniu wzmocnionym, wspawane w rurę stalową krążnika.
 - Należy zastosować łożyska toczne minimum nr 6305, w wykonaniu gwarantującym możliwie najdłuższą żywotność krążników w warunkach pracy jako krążnik górny, regulujący bieg taśmy.
 - Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego oraz dodatkowo szczelność dla wody.
 - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia Zamawiającym (preferowany kolor RAL 5018).
 - Wszystkie krążniki powinny być w sposób czytelny oznakowane na obu końcach osi lub dennicach krążnika, cechami producenta oraz datą wykonania (miesiąc/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania oraz dostawy:

1. We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika. Oczekiwany jest dłuższy okres gwarancyjny, który będzie jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy krążników – waga 10% za dodatkowy pełny rok.
2. Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.
3. Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.
4. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,
 - warunki gwarancji, składowania oraz użytkowania,
5. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.
6. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać dokładną specyfikację wykonania krążników, oferowane warunki gwarancyjne, dotyczące także składowania i konserwacji, wzór deklaracji

zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem, koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności, referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy krążników gumowych typu ATEX dla strefy 22 zagrożenia wybuchem.

7. Kryterium wyboru Wykonawcy:

- Cena – waga 100%

Sporządził:

Witold Dunał

3. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: wykonanie i dostawa krążników do ładowarko-zwałowarek na rok 2021:

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników dla ładowarko-zwałowarek ŁZKS-500/250:

1. Krążnik tarczowy dolny Td133 x 750 x 14, indeks: 110027785 – ilość 50 sztuk.

II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

1. Krążnik tarczowy dolny Td133 x 750 x 14:
 - Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej.
 - Łożyska toczne gwarantujące możliwie najdłuższą żywotność krążników.
 - Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego oraz dodatkowo szczelność dla wody i mgły wodnej.
 - Tarcze poliuretanowe na płaszczu krążnika rozmieszczone niesymetrycznie na długości płaszczka (na zewnątrz kilka obok siebie, odsunięte od końcówki wałka).
 - Tarcze zabezpieczone przed przesuwaniem i zsuwaniem się z płaszczka krążnika.
 - Tarcze poliuretanowe o właściwościach antyelektrostatycznych i wykonane z materiału trudnopalnego.
 - Zabezpieczenie antykorozyjne krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - Oznakowanie obustronne każdego krążnika cechami producenta oraz datą wykonania (miesiąc lub tydzień/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania i dostawy:

1. We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika. Oczekiwany jest dłuższy okres gwarancyjny,
2. Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.
3. Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.
4. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,

- warunki gwarancji, składowania oraz użytkowania,
5. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.
 6. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać dokładną specyfikację wykonania krążników, oferowane warunki gwarancyjne, dotyczące także składowania i konserwacji, wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem, koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności, referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy krążników gumowych typu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem.
 7. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:
 - f) specyfikację wykonania krążników, spełniającą wszystkie wymagania techniczne,
 - g) oferowane warunki gwarancyjne, wymagane minimum 2 lata,
 - h) wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem,
 - i) koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności,
 - j) referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych krążników z tarczami poliuretanowymi, w wykonaniu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 8. Kryterium wyboru Wykonawcy:
 - Cena – waga 100%
 - Brak referencji oznacza odrzucenie oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

Sporządził:

Witold Dunał

Zgoda na przelew wierzytelności

.....

(nazwa i adres Cesjonariusza)

L. dz. nr

8.5.1. ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez z siedzibą w („Cedent”) oraz z siedzibą w („Cesjonariusz”) zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej** – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („**Dłużnik wierzytelności**”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

Umowy nr (...)**z dnia***na dostawę / wykonanie usług (...)* („**Umowa**”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za

brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

.....

.....

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

.....

w imieniu Cesjonariusza

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: wykonanie i dostawa krążników do ładowarko-zwałowarek:

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników dla ładowarko-zwałowarek ŁZKS-500/250 w wersji Atex na rok 2021:

2. Krążnik gładki górny \emptyset 133 x 530 x 14 – ilość 80 sztuk. (indeks: 110027509)

II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

3. Krążniki gładkie górne \emptyset 133 x 530 x 14

- Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej.
- Piasty wzmocnione, wspawane w rurę krążnika.
- Łożyska toczne minimum 6305, zabezpieczone dodatkowo przed działaniem sił wzdłużnych, gwarantujące możliwie najdłuższą żywotność krążników.
- Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach 22 zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego oraz dodatkowo szczelność dla wody i mgły wodnej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Oznakowanie obustronne każdego krążnika cechami Producenta oraz datą wykonania (miesiąc/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania i dostawy:

9. We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika. Oczekiwany jest dłuższy okres gwarancyjny,
10. Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.
11. Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.
12. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,
 - warunki gwarancji, składowania oraz użytkowania,
13. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.
14. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać dokładną specyfikację wykonania krążników, oferowane warunki gwarancyjne, dotyczące także składowania i konserwacji, wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem, koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności, referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy krążników gumowych typu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem.
15. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:

- k) specyfikację wykonania krążników, spełniającą wszystkie wymagania techniczne,
- l) oferowane warunki gwarancyjne, wymagane minimum 2 lata,
- m) wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem,
- n) koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności,
- o) referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych krążników metalowych, w wykonaniu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

16. Kryterium wyboru Wykonawcy:

- Cena – waga 100%
- Brak referencji oznacza odrzucenie oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

Sporządził:

Witold Dunał

4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: wykonanie i dostawa krążników w wersji ATEX do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania na rok 2021

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500/250 nawęglania w wersji ATEX:

2. Krążnik tarczowy górny Tg133 x 530 x 14 do zestawów regulacyjnych taśmy przenośnika rewersyjnego ŁZKS-500/250 (indeks 110027814) – ilość 20 - sztuk

II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

2. Krążnik tarczowy górny Tg133 x 530 x 14 do zestawów regulacyjnych wyk. ATEX:
 - Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej, powinien być pokryty trwale warstwą gumową trudnopalną o grubości minimum 12,5 mm. Dopuszcza się uzyskanie średnicy zewnętrznej płaszcza powyżej 133 mm, ale nie więcej niż 140 mm.
 - Na wykładzinie gumowej należy dodatkowo wykonać podłużne rowki.
 - Piasty łożyskowe powinny być w wykonaniu wzmocnionym, wspawane w rurę stalową krążnika.
 - Należy zastosować łożyska toczne minimum nr 6305, w wykonaniu gwarantującym możliwie najdłuższą żywotność krążników w warunkach pracy jako krążnik górny, regulujący bieg taśmy.
 - Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego oraz dodatkowo szczelność dla wody.
 - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia Zamawiającym (preferowany kolor RAL 5018).
 - Wszystkie krążniki powinny być w sposób czytelny oznakowane na obu końcach osi lub dennicach krążnika, cechami producenta oraz datą wykonania (miesiąc/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania oraz dostawy:

8. We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika. Oczekiwany jest dłuższy okres gwarancyjny, który będzie jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy krążników – waga 10% za dodatkowy pełny rok.
9. Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.
10. Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.
11. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,
 - warunki gwarancji, składowania oraz użytkowania,
12. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.
13. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać dokładną specyfikację wykonania krążników, oferowane warunki gwarancyjne, dotyczące także składowania i konserwacji, wzór deklaracji

zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem, koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności, referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy krążników gumowych typu ATEX dla strefy 22 zagrożenia wybuchem.

14. Kryterium wyboru Wykonawcy:

- Cena – waga 100%

Sporządził:

Witold Dunał

4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: wykonanie i dostawa krążników do ładowarko-zwałowarek na rok 2021:

I. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę następujących krążników dla ładowarko-zwałowarek ŁZKS-500/250:

2. Krążnik tarczowy dolny Td133 x 750 x 14, indeks: 110027785 – ilość 50 sztuk.

II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy:

2. Krążnik tarczowy dolny Td133 x 750 x 14:
 - Płaszcz krążnika wykonany z rury stalowej.
 - Łożyska toczne gwarantujące możliwie najdłuższą żywotność krążników.
 - Wykonanie uszczelnienia łożysk powinno gwarantować stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem dla pyłów węgla kamiennego oraz dodatkowo szczelność dla wody i mgły wodnej.
 - Tarcze poliuretanowe na płaszczu krążnika rozmieszczone niesymetrycznie na długości płaszczka (na zewnątrz kilka obok siebie, odsunięte od końcówki wałka).
 - Tarcze zabezpieczone przed przesuwaniem i zsuwaniem się z płaszczka krążnika.
 - Tarcze poliuretanowe o właściwościach antyelektrostatycznych i wykonane z materiału trudnopalnego.
 - Zabezpieczenie antykorozyjne krążników – farba podkładowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - Oznakowanie obustronne każdego krążnika cechami producenta oraz datą wykonania (miesiąc lub tydzień/rok).

III. Pozostałe warunki wykonania i dostawy:

9. We wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 2 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika. Oczekiwany jest dłuższy okres gwarancyjny,
10. Wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.
11. Wszystkie krążniki powinny być wyważone dynamicznie, co powinno być udokumentowane także w świadectwie jakości wykonania.
12. Wykonawca wraz z dostawą krążników dostarczy Zamawiającemu:
 - świadectwo jakości wykonania zgodnie z założeniami, dotyczące wszystkich krążników z dostawy,
 - deklarację zgodności obejmującą możliwość stosowania dla strefy 22 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy, zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE.
 - dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczący całego krążnika,

- warunki gwarancji, składowania oraz użytkowania,
13. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od otrzymania zamówienia.
14. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać dokładną specyfikację wykonania krążników, oferowane warunki gwarancyjne, dotyczące także składowania i konserwacji, wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem, koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności, referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy krążników gumowych typu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem.
15. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:
- p) specyfikację wykonania krążników, spełniającą wszystkie wymagania techniczne,
 - q) oferowane warunki gwarancyjne, wymagane minimum 2 lata,
 - r) wzór deklaracji zgodności do stosowania krążników dla 22 strefy zagrożenia wybuchem,
 - s) koszt jednostkowy wykonania krążnika oraz całej partii zamówienia, obejmującej także uzyskanie wymaganych dokumentów, poświadczeń, deklaracji zgodności,
 - t) referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych krążników z tarczami poliuretanowymi, w wykonaniu Atex dla strefy 22 zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
16. Kryterium wyboru Wykonawcy:
- Cena – waga 100%
 - Brak referencji oznacza odrzucenie oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

Sporządził:

Witold Dunał

Tomasz Poniedziałki
Specjalista ds. Zakupów

ZZ- Dział Zakupów Materiałów i Usług

+48158656421

poniedzielski.tomasz@enea.pl



Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Zawada 26, 28-230 Połaniec
REGON 830273037, NIP 866-00-01-429, Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach Nr KRS: 0000053769
Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, Kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN
www.enea.pl/pl/enea-polaniec