

## Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)****I. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup:**

**fabrycznie nowej, nieregenerowanej, nieużywanej armatury do instalacji schładzania skroplin z wymienników ciepłowniczych, zgodnie z poniższym zakresem:**

1. Zasuwa klinowa spawana DN100, PN40, L=300 (Mat. ASTM A 216 GR.WCB) – napęd ręczny/ w ilości 15 sztuk,
2. Zawór kołnierzowy DN25, PN16 (Mat. GGG40) – napęd ręczny/ w ilości 12 sztuk,
3. Zawór kołnierzowy DN50, PN40 (Mat. GGG40) – nap. ręczny/ w ilości 3 sztuk.

**Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych: „kart katalogowych, certyfikatów 3.1., deklaracji zgodności PED na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw.**