

## Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)****I. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup:**

**Zakup fabrycznie nowego, nieregenerowanego, nieużywanego panelu katarometru do systemu monitoringu czystości wodoru i gazu przedmuchowego AK100 firmy ABB, zgodnie z poniższymi parametrami:**

- numer katalogowy: 6540-203,
- Zakres mierzonych gazów: tylko wodór (H<sub>2</sub>),
- Zakres wyjścia: 0-10 mV,
- bez pułapki płomienia,
- bezciśnieniowy

**Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych: karty katalogowej na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw.**