

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawą oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych czujek systemu detekcji wczesnych faz pożaru ADICOS firmy GTE Industrieelektronik GmbH w ilości 2 sztuk, zgodnie z poniższym opisem:

- Czujka GSME wielokryteriowa, wielosensorowa i wielopaliwowa wyposażona w 4 półprzewodnikowe sensory do wykrywania gazów tlenych: CO, H₂, HC, NO_x, o określonym poniżej typie:
GSME X-20-M4 - w wersji wielopaliwowej z kablem 10m, o konstrukcji do strefy zagrożenia wybuchem pyłów „20”, z rezystorem alarmowym 0 Ω.