

Połaniec dn. 10 stycznia 2024r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w postępowaniu nr ZZ/4100/1300015287/2023 na świadczenie usług serwisowych dla systemu GreCon na biomasie w latach 2024-2026 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Opisie Przedmiotu Zamówienia - OPZ została wprowadzona modyfikacja zapisów.

✓ Zmiana dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia

W pkt II „Szczegółowy zakres usług obejmuje” ppkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

1.2. w okresie zimowy przy temperaturze otoczenia poniżej 2 ° Celsjusza cotygodniowej kontroli działania systemu grzewczego w poszczególnych obszarach poprzez sprawdzenie załączenia obwodu grzewczego i ciągłości kabla grzewczego oraz stosownej adnotacji w wykonania tej czynności.

Raz w miesiącu podczas serwisu miesięcznego wykonywanie udokumentowanych pomiarów temperatury czynnika gaszącego w wyznaczonych punktach instalacji gaszącej ( w tym dokumentacji fotograficznej ). „

✓ Zmianie ulega również termin składania ofert

Ofertę należy złożyć. do godziny 15.00 w dniu 12.01.2024r

Zapraszam do składania ofert

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej  
Alicja Suchoń