



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	NR NA RYS.
1.	KALITA SCHODOWA	3.01
2.	KORYTARZ	3.02
3.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3.03
4.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3.04
5.	HOL	3.05
6.	ŁAZIENKA	3.06
7.	POKÓJ HOTELOWY	3.07
8.	HOL	3.08
9.	ŁAZIENKA	3.09
10.	POKÓJ HOTELOWY	3.10
11.	ŁAZIENKA	3.11
12.	HOL	3.12
13.	POKÓJ HOTELOWY	3.13

Legenda

- Oprawa awaryjna SKŁ SKALER SW/3H
- Oprawa ewakuacyjna OXIMIA 3K, 5A Piktogram zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej

EL-BB

BOGDAN BĄCZKIEWICZ
ul. Podgórna 7, 62-052 Chomocice
mail: bogdan.baczkiwicz@gmail.com

TEMAT: Dostosowanie budynku hotelowego nr 1 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz z decyzjami Państwowej Straży Pożarnej

ADRES: Budynek hotelowy nr 1
Dziwnów, ul. Mickiewicza 8
dz. nr ewid. 308, obręb ewidencyjny 0002 - Dziwnów

INWESTOR: ENEA S.A.
ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań

BRANŻA: Projekt bud. wykonawczy
RODZAJ OPERACJAWANIA: Projekt bud. wykonawczy
PRZEDMIOT: Oświetlenie awaryjne poddasze

OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Bogdan Bączkiwicz	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Bogdan Bączkiwicz	
mgr inż. Bogdan Bączkiwicz nr upr.: 8345/2/776	
DATA	NR RYS.
wrzesień 2023	IE-07.1
SKALA	

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane bezwładnym gwarantowanym z akumulatorów zabudowanych w oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych. Czas trwania pracy wynosi 3-5 godzin. Wszystkie oprawy awaryjne zasilane do oświetlenia awaryjnego muszą posiadać rozdzielnicy piętrowe.