

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawą oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, części zamiennych do systemów AKPiA, obejmujących swym zakresem:

- Jednostkę centralną CPU TMC-RaStW 711 072572 w ilości szt. 1
- Czujnik tensometryczny Flintec RC3 30T C3 w ilości szt. 6
- Czujnik indukcyjny szynowy 2N59-1R-200-45 w ilości szt. 5
- Czujnik tensometryczny Flintec RC3 40T C3 w ilości szt. 4

Wymagania techniczne:

- Czujniki tensometryczne ze stali szlachetnej RC3 w klasie C3 lub wyższej.
- Czujniki tensometryczne RC3 30T o min dł. 20 m.
- Czujniki tensometryczne o stopniu szczelności IP68 z grubym kablem.
- Długość kabla czujnika indukcyjnego 10m.