

## Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę:

**5 sztuk fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nieużywanych aparatów eżekcyjnych do transportu popiołu, zgodnie z poniższym zakresem oraz rysunkami poglądowymi:**

I. Wymagania techniczne:

Podstawowe dane techniczne	
Zakres ciśnienia pracy powietrza	0,6-1,0 MPa
Temp. Pracy	do 120°C (max. temp. pyłu)
Temp. pracy krótkotrwałej (~30 min)	max. 160°C

Przedmiotowy Towar należy wykonać w dwóch wersjach:

- 3 sztuki w wersji prawej
- 2 sztuki w wersji lewej

II. Wymagania materiałowe:

Korpus	Żeliwo szare
Dysza	Siek ceramiczny
Wykładzina zwężki i dyfuzora	Żeliwo, siek ceramiczny

III. Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności identyfikowalna z dostarczonym Towarem,
- Świadectwo jakości
- Atesty materiałowe

IV. Rysunki poglądowe:

