

Zawada, dnia 13.05.2025 r.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I**

Sygnatura postępowania: 4100/JW00/31/KZ/2024/0000000732  
Dotyczącego: Zakup części zamiennych sys. sygnalizacji pożarowej.

### **Pytanie 1:**

Podaliście Państwo symbol modułu do czujek płomienia Univario - 808623.10

Czy ma pozostać ten model czy Uniwersalny moduł 4G2R 4 wejścia, 2 wyjścia o symbolu 808623?

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wymaga modułu uniwersalnego 4G2R o symbolu 808623.

### **Modyfikacja**

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia na następujący:

#### **Było:**

Moduł EBK 4G2R E808623.10

#### **Jest:**

Moduł EBK 4G2R E808623.

### **Pytanie 2:**

Wymagane są etykiety opisowe dla małych ROP IQ8. Czy uwzględnić ich dostawę w przygotowanej wycenie?

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający wymaga etykiet opisowych dla małych ROP IQ8.

### **Modyfikacja:**

Zamawiający zmienia zapisy ROZDZIAŁU 11 pkt 11.1 na następujący:

#### **Było:**

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **13.05.2024 r.** do godziny 13.00, czasu polskiego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://enea.ezamawiajacy.pl>.

#### **Jest:**

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **16.05.2024 r.** do godziny 13.00, czasu polskiego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://enea.ezamawiajacy.pl>.



Enea Polaniec S.A.  
28-230 Polaniec, Zawada 26  
www.enea-polaniec.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Warunków Zamówienia.  
Pozostałe warunki bez zmian.**

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego  
Pełnomocnictwo nr 08/02/2022

  
Miroslaw Jędrzejewski  
Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego