

Poznań, 17.10.2024r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2024/0000081330

Sygnatura pisma: DL/LZ/NB/2024/1732

Zakup usługi serwisu 2 agregatów dla CPD Strzeszyńska

Działając na podstawie rozdz. I. pkt 2.8 - 2.11 Warunków Zamówienia z dnia 11.10.2024r. (dalej: WZ), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie, odpowiedź i modyfikacje WZ	
1.	1) Strona 19 z 38 d) płyn chłodniczy, - pomiar progu zamarzania płynu Moje pytanie brzmi - czy zakres przeglądu rozszerzonego obejmuje również wymianę płynu chłodniczego, czy tylko pomiar progu zamarzania?
Odp.	Zamawiający informuje, że modyfikuje treść WZ w zakresie rozdziału II - Opis przedmiotu zamówienia – Poprzez doprecyzowanie w załączniku nr 3, w wierszu PRZEGLĄD ROZSZERZONY w ppkt. d): Było: d) płyn chłodniczy, - pomiar progu zamarzania płynu Jest: d) płyn chłodniczy - pomiar progu zamarzania płynu i wymiana w przypadku stwierdzenia, że próg zamarzania płynu nie spełnia wyznaczonych parametrów,
2.	2) W zakresie prac nie ma informacji o wymianie filtrów powietrza, a zazwyczaj taka wymiana jest dokonywana przy przeglądach rozszerzonych. Chciałabym się upewnić, czy zakres prac przeglądu rozszerzonego na pewno nie obejmuje wymiany filtrów powietrza?
Odp.	Zamawiający informuje, że modyfikuje treść WZ w zakresie rozdziału II - Opis przedmiotu zamówienia – w załączniku nr 3, w wierszu PRZEGLĄD ROZSZERZONY poprzez dodanie ppkt. e) e) filtr powietrza + wymiana

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a