

Zawada, <sup>10.07</sup>.....2024 r.

Nr: FZ/PZP/17/2024/8

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostosowanie urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych w Elektrowni Połaniec do podawania biomasy od budynku A-19-1 do zasobników przykotłowych bloków 2-7” prowadzonego pod numerem FZ/PZP/17/2024.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.


**Pytanie 79:**

Odpowiedź na pytanie nr 27. Prosimy o podanie parametrów wentylatorów podmuchowych elektroseparatorów metali ES45 i ES46 zamontowanych w budynku A-19-1

**Odpowiedź na pytanie 79:**

Wentylator promieniowy typ MBB-4-630/250-LGO.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Piotr Rudziński  
RADCA PRAWNY  
WA 3185

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych



Daniel Kabata

1

Kierownik Działu  
Urządzeń Ciepłno-Mechanicznych

T. Damm  
Tomasz Damm

