

Zawada, 01.10.2024 r.

Nr: NZ/PZP/22/2024

**Dotyczy: „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 7”,
prowadzonego pod numerem NZ/PZP/22/2024.**

*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu,
udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

Pytanie nr 1:

Dotyczy: K7 Przygotowanie do badań wizualnych endoskopowych (odcięcie i ponowne spawanie wraz z O.C. króćców denek rewizyjnych lub króćców wtrysków na podstawie technologii uzgodnionej w UDT) na: poz. 1 do 6. Proszę o podanie wymiarów oraz gatunków materiałów dla poszczególnych wyczystek.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

K7 Przygotowanie do badań wizualnych endoskopowych (odcięcie i ponowne spawanie wraz z O.C. króćców denek rewizyjnych lub króćców wtrysków na podstawie technologii uzgodnionej w UDT) na:

Komora schładzacza pary świeżej III^o - wtrysk $\varnothing 133 \times 20$ mat. 10CrMo9-10 – 2 szt. i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. Prawa i Lewa 6 szt. elementów - denka $\varnothing 60,3 \times 7,1$ mat. 10CrMo9-10 – 6 szt.

Komora wylotowa pary świeżej str. Prawa i Lewa – 2 szt. - denko $\varnothing 60,3 \times 7,1$ mat. X10CrMoVNb9-1 (P91) – 2 szt.

Schładzacz pary wtórnej str. Prawa i Lewa – 2 szt. - wtrysk $\varnothing 140 \times 13$ mat. 13CrMo4-4 – 2 szt.

Komora wylotowa pary wtórnej str. Prawa i Lewa - 2 szt. - denko $\varnothing 60,3 \times 6,3$ mat. 14MoV6-3 (13HMF) – 2 szt.

Schładzacz pary świeżej II^o str. Prawa i Lewa – 2 szt. - wtrysk $\varnothing 108 \times 20$ mat. 10CrMo9-10 – 2 szt.

Schładzacz pary świeżej I^o str. Prawa i Lewa – 2 szt. - wtrysk $\varnothing 198 \times 20$ mat. 14MoV6-3 (13HMF) – 2 szt.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Wymiana odcinków węzownic przegrzewacza III st. p.p.p. – 336 węzownic – 12 szt. grodzi przegrzewacza – załącznik A8. Przywołany załącznik dotyczy przegrzewacza ppp IIst. Bardzo proszę o udostępnienie rysunku dla przegrzewacza ppp III st lub podanie wymiarów oraz gatunku materiału elementów podlegających wymianie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Rysunek II st. p.p.p jest identyczny jak III st. p.p.p.

Materiał węzownic to 14MoV6-3 wymiary 38x6,3

Węzownice z rysunku oznaczone na Poz 2. i poz. 3. z rys. mają długość 800mm

Pytanie nr 3:



Prosimy o usunięcie z wzoru umowy wszelkich odniesień do OWZU – Umowa wystarczająco szczegółowo określa zasady współpracy stron.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian zapisów Umowy.

Pytanie nr 4:

Jeśli prośba o usunięcie z umowy odniesienia do OWZU nie spotka się z Państwa przychylnością, prosimy o podanie w punkcie 4 wstępu prawidłowego linka do dokumenty. Podany w umowie prowadzi do strony która nie istnieje

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podaje poprawny link do dokumentu:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ część III dla pakietów A, B i C, podając poprawny link do dokumentu.

Pytanie nr 5:

Prosimy o usunięcie pkt 10 wstępu do umowy o treści: „Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w SWZ, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał sprawdzenia i weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego, w szczególności pod kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do prawidłowego wykonania i realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. dokumentacja i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne do prawidłowego wykonania i realizacji przedmiotu umowy”. Wykonawca nie może odpowiadać za poprawność i kompletność dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, a więc dokumentacji której on sam ani jego podwykonawcy nie przygotowują.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 6:

W pkt. 3.3 prosimy o wydłużenie terminu z 7 do 30 dni i dopisanie: „W takiej sytuacji Strony uzgodniłą wpływ tej zmiany na koszty realizacji zadania i przed przesunięciem terminów podpiszą stosowny aneks. Brak porozumienia w tej kwestii między Stronami i niedopuszczenie Wykonawcy do prac we wskazanym w umowie terminie będzie upoważniał Wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego i żądania od Zamawiającego kary umownej z tego tytułu”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 7:

W punkcie 6.7 prosimy o dodanie słów: „lub jego” po słowie „jej”. Pozostawienie samego zaimka żeńskiego sugeruje, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poświadczoną kopii całej Polisy – nie zaś samego certyfikatu (treść polisy stanowi tajemnicę biznesową Spółki i nie może być udostępniona).

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną powyżej zmianę zapisów. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu w SWZ III pakiet A, B i C.

Pytanie nr 8:

Prosimy o dodanie punktu 6.12 o treści: „Niezależnie od wszelkich wydłużeń okresu gwarancji wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wygasają po upływie 1 roku od pierwotnego terminu zakończenia okresu gwarancji”.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 9:

Prosimy o zmianę treści poniższych punktów:

- a. (8.2.41) Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to ~~będzie je wykonywał~~ dołoży starań, żeby były ~~one wykonywane~~ zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. ~~Jeśli takie dodatkowe działania Wykonawcy spowodują dodatkowe koszty po jego stronie lub konieczność przedłużenia terminów realizacji Umowy, Wykonawca przystąpi do takich działań po podpisaniu aneksu do umowy odpowiednio zwiększającego jej wartość lub zmieniającego terminy. Brak takiego aneksu upoważnia Wykonawcę do niepodjęcia takich dodatkowych działań.~~
- b. (8.2.42) W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego wykonawcy, Wykonawca ~~będzie zobowiązany~~ dołoży wszelkich starań aby uwzględnić informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. ~~Jeśli takie dodatkowe działania Wykonawcy spowodują dodatkowe koszty po jego stronie lub konieczność przedłużenia terminów realizacji Umowy, Wykonawca przystąpi do takich działań po podpisaniu aneksu do umowy odpowiednio zwiększającego jej wartość lub zmieniającego terminy. Brak takiego aneksu upoważnia Wykonawcę do niepodjęcia takich dodatkowych działań.~~

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 10:

W punkcie 8.2.47.3 - czy ten zapis oznacza, że realizując umowę między grudniem a lutym Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającego dwa takie raporty – do 15 stycznia i do 15 kwietnia?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza rozumowanie Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

W punkcie 9.3 prosimy o zmianę słowa „stwierdzi” na słowo „wykaże”.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną powyżej zmianę zapisów. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu w SWZ III pakiety A, B i C, nadając mu brzmienie:

„9.3 Jeżeli Zamawiający **wykaże**, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.”

Pytanie nr 12:

Punkt 9.5 narusza swobodę zawierania umów – prosimy o jego usunięcie.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 13:

W punkcie 10.4.2 prosimy o usunięcie słów: „z tym że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia”.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 14:

12. Na końcu punktu 10.7 prosimy o dopisanie: „O każdej takiej zmianie Wykonawca będzie powiadomiony przez Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 30 dni przed wejściem w życie nowych wersji dokumentów. Jeśli zmiany te spowodują dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy lub wpłyną na wydłużenie czasu trwania prac, Strony zawrą stosowny Aneks do umowy uwzględniający te zmiany. W przypadku braku takiego aneksu Wykonawca nie będzie związany nowymi treściami dokumentów”.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 15:

W punkcie 11.2.2 i 11.2.3 prosimy o dodanie na końcu słów: „po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, uzasadnionego organizacyjnie i technicznie, minimum 7-dniowego terminu”.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu w SWZ III pakiet A, B i C, nadając mu brzmienie:
„11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, minimum 7-dniowego terminu lub
11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego, minimum 7-dniowego terminu.”

Pytanie nr 16:

W punkcie 11.4.3 prosimy o dodanie słowa „bezsprzeczny” po słowach „braku zapłaty”.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 17:

Punkt 11.4.4 prosimy usunąć w całości.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający usunie treść punktu 11.4.4, pozostawiając pusty punkt, celem zachowania numeracji. Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu w SWZ III pakiet A, B i C.

Pytanie nr 18:

W punkcie 11.4.5 prosimy o redukcję kary z 0,5% do 0,1% za dzień zwłoki.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu w SWZ III pakiet A, B i C, nadając mu brzmienie: „11.4.5. Za każdy pełny dzień zwłoki w realizacji Usług w stosunku do uzgodnionego harmonogramu zgodnie z pkt. 3.2. i pkt 3.3. Umowy, w wysokości 0,5%: Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień objęty zwłoką.”

Pytanie nr 19:

W punkcie 11.4.6 prosimy o redukcję kary z 0,5% do 0,1% za dzień zwłoki i usunięcie ostatniego zdania.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający dokona modyfikacji stosownego punktu w SWZ III pakiet A, B i C, nadając mu brzmienie: „Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego. Zamawiający może naliczyć również karę w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.”

Pytanie nr 20:

W punkcie 11.10 prosimy o zmianę w następujący sposób: Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości ~~200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) — za każdy przypadek poniesionej przez Zamawiającego szkody rzeczowej w przypadku ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.~~

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów. -

Pytanie nr 21:

W punkcie 11.11 prosimy o obniżenie wysokości kary z 0,5 na 0,05%.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 22:

Prosimy o usunięcie punktu 11.13.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 23:

Prosimy o dodanie w punkcie 11 podpunktu 19. o treści: „Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysku, straty spowodowane przestojem, straty produkcyjne, utratę kontraktów ani za jakiegokolwiek straty finansowe lub ekonomiczne ani straty pośrednie lub utracone korzyści mogące wyniknąć z realizacji umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający dokona modyfikacji poprzez dodanie stosownego punktu w SWZ III pakiet A, B i C, w brzmieniu: „11.19. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysku, straty spowodowane przestojem, straty produkcyjne, utratę kontraktów ani za jakiegokolwiek straty finansowe lub ekonomiczne ani straty pośrednie lub utracone korzyści mogące wyniknąć z realizacji umowy.”

Pytanie nr 24:

Prosimy o usunięcie Załącznika nr 3 - OWZU.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 25:

Punkt 15.10 – prosimy o usunięcie.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 26:

Załącznik nr 7 – prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „4) Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia powinny dotyczyć:

- szkód rzeczowych i wynosić 5% min. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)” – 5% wymaganej sumy gwarancyjnej czy sumy gwarancyjnej z polisy Wykonawcy? Dokładnie 5% czy ma to być minimum 5%?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający wyjaśnia, że 5% dotyczy wymaganej sumy gwarancyjnej i oznacza minimum 5%.

Pytanie nr 27:

W załączniku nr 7 w punkcie 3 ppkt 1) prosimy o zamianę słów „kopie polis” słowami „certyfikaty polis”. Sama treść polisy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie może być udostępniona Zamawiającemu.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 28:

W załączniku nr 7 w punkcie 3 ppkt 3) prosimy o usunięcie sformułowania „7 dni”. Nowy certyfikat musi być dostarczony Zamawiającemu przez końcem obowiązywania poprzedniej polisy ale Zamawiający nie może narzucać Wykonawcy ile dni przed zakończenie obowiązywania ma zawrzeć z ubezpieczycielem nową polisę.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 29:

W załączniku nr 7 w punkcie 3 ppkt 4) Zamawiający zaproponował zapis: „lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody” – o jaką „Umowę” chodzi? O umowę ubezpieczenia czy niniejszą umowę? Prosimy o usunięcie zapisu, gdyż jeśli mowa jest o umowie ubezpieczenia, to polisa zawierana jest przez Wykonawcę niezależnie od faktu zawarcia umowy z Zamawiającym i warunki w niej zawarte znacząco przewyższają wymogi stawiane w załączniku nr 7. Nowa polisa, odnawiana w trakcie trwania umowy z Zamawiającym, musi nadal spełniać wymogi określone w załączniku nr 7 ale Zamawiający nie może ingerować w swobodę zawierania umów i swobodę działalności gospodarczej Wykonawcy i narzucać zapisy polisy OC wykraczające ponad wymogi stawiane w Umowie. Natomiast jest w tym punkcie mowa jest o niniejszej umowie wykonawczej to zapis nie ma sensu, gdyż Wykonawca nie może sam zmienić zapisów Umowy bez zgody Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis dotyczy umowy ubezpieczeniowej. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 30:

Załącznik nr 7 punkt 3, ppkt 5 – prosimy o usunięcie. Zapis pozwala Zamawiającemu i Wykonawcy na zmianę minimalnych warunków ubezpieczenia zawartych w Umowie.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

PAKIET A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach (międzystropie, główne rurociągi parowe, walczak, parownik, zbiornik SS), wymiana płytów ścian.

Zapytanie Wykonawcy o możliwość wprowadzenia zmian w treści projektu Umowy zgodnie z poniższą propozycją zapisów oraz modyfikacji zapisów już zawartych w Umowie.

Pytanie nr 31:

Udostępnienie do wglądu Wykonawcy będącej w dyspozycji Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz Urzędzeń, niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy lecz nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 32:

Zawiadomienie Wykonawcy o gotowości przekazania frontu robót lecz nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w stosunku do Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 33:

W przypadku gdy Zamawiający nie przekazuje materiałów, urządzeń lub narzędzi Wykonawcy zobowiązany jest przestawić wymagania dotyczące danych technicznych oraz parametrów Wymaganego sprzętu do rozpoczęcia realizacji prac.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 34:

Wykonawca zapewni sprzęt i materiały i wszelkie urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z treści Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 35:

Odbiór przez Wykonawcę dokumentacji nie stanowi jej akceptacji.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 36:

Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesiące, licząc od daty podpisania odbioru końcowego przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji, z zastrzeżeniem że łączny okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji na zakres Umowy wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia prac objętych Umową. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy także części naprawionych lub wymienionych na nowe w okresie obowiązywania gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 37:

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie ich Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego do ostatniego dnia trwania gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 38:

Reklamacje powinny być składane przez Zamawiającego niezwłocznie po ujawnieniu wady/usterki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej ujawnienia. W wypadku braku zgłoszenia wady/usterki po jej ujawnieniu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający traci uprawnienia z tytułu Gwarancji. Za moment Reklamacji przyjmuje się: dla zgłoszenia dokonywanego pocztą elektroniczną – moment wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego pod warunkiem, że zgłoszenie zostanie wysłane w dni robocze pomiędzy godz. 7:00 a 15:00, zaś dla zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej – w dniu faktycznego doręczenia lub pierwszej awizacji pisma, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 39:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach Umowy z tytułu **utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich.**

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 23.

Pytanie nr 40:

Zamawiający jest zobowiązany do stałej współpracy z Wykonawcą oraz udostępnienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz regulaminów przez przekazaniem terenu prac.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 41:

Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji wynikłe z powodu udostępnienia wadliwego sprzętu/maszyn/ części przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 42:

W każdym przypadku gdy w ramach realizacji Umowy dokonywane jest **wykonanie zastępcze**, Zamawiający oświadcza, iż określony Wykonawcy termin dodatkowy, przez skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do wykonania zastępczego. Wykonawca ponosi ryzyko wykonawstwa zastępczego tylko i wyłącznie w przypadku gdy Wykonawca uczestniczy w wyborze Wykonawcy zastępczego.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 43:

Jeżeli niniejsza Umowa przewiduje możliwość wykonania zastępczego, całkowity jego koszt powinien uwzględniać stawki rynkowe i być nie wyższy niż należne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za dany zakres prac. Zamawiającemu nie przysługuje prawo potrącenia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 44:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe lub mogące wyniknąć z zawieszenia wykonywania Umowy lub zwłoki w przekazaniu frontu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 45:

W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do dokonania odbioru prac w wyznaczonym terminie, Wykonawca może dokonać jednostronnego odbioru będącego skuteczną podstawką do wystawienia poprawnej faktury Vat za Przedmiot Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 46:

Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części w przypadku:

- A. nieuregulowania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie przewidzianym w Umowie +15
- B. gdy Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru w ciągu 5 dni od daty ponownego wezwania go przez Wykonawcę ;
- C. gdy upłynie 15 dni od daty zawieszenia wykonania prac przez Zamawiającego;
- D. jeżeli wykonanie Umowy staje się niemożliwe lub niezgodne z prawem lub jeżeli powstanie niedopuszczalne zagrożenie dla pracowników.

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 47:

Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie 13 wiąże Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy, a także w okresie 2 lat od dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 48:

Charakter poufny każdej informacji przekazanej w formie ustnej Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie nie później niż w terminie 24 godzin od daty ich przekazania.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie 49:

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów. W Umowie nie ma zapisów uniemożliwiających Wykonawcy dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Pytanie nr 50:

Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności oraz obowiązków Zamawiającego wobec Wykonawcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności.

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 51:

Wykonawca wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Zamawiającego określonych warunków lub przesłanek.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 52:

Wszelkie spory powstałe na tle umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Powoda.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Wykonawca wnosi o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych, zmian zapisów do Umowy poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast zapisów oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane.

Czy zgadzają się Państwo na następującą modyfikację niektórych zapisów umownych, poprzez:

Pytanie nr 53:

WSTĘP: Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w SWZ, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ~~dokonał sprawdzenia i weryfikacji wszelkiej~~ **zapoznał się z dokumentacją i materiałami otrzymanymi** ~~dokumentacji i materiałów otrzymanych~~ od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego, ~~w szczególności pod kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do prawidłowego wykonania i realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. dokumentacja i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne do prawidłowego wykonania i realizacji przedmiotu umowy.~~ **Wykonawca nie jest zobowiązany do weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji Zamawiającego po względem jakości, prawidłowości i kompletności. Wszelkie błędy/wady dokumentacji obciążają Zamawiającego i zobowiązują go do ich usunięcia. Przyjęcie przez Wykonawcę dokumentacji od Zamawiającego nie będzie oznaczało uznania jej za kompletną i prawidłową.**

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 54:

PKT. 3.3: Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojów Bloków, w zależności od aktualnej sytuacji ruchowej lub powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Dokładny termin przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w Umowie przedstawiciela Zamawiającego **W przypadku przesunięcia terminu realizacji prac o odpowiednią liczbę dni Wykonawca nie odpowiada za terminy pośrednie jeżeli dotrzyma terminu końcowego Przedmiotu Umowy a Zamawiający zwolni Wykonawcę z Kar umownych dotyczących niedotrzymania terminów pośrednich oraz wszelkiej odpowiedzialności mogącej wynikać bezpośrednio lub pośrednio z tytułu niedotrzymania terminów. Jednocześnie Strony ustalają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za niedotrzymanie terminów realizacji oraz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji takiego niedotrzymania, jeżeli wynika ono z okoliczności nie leżących z wyłącznej winy Wykonawcy.**

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 55:

PKT.: 8.2.42 Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urzędzeniach objętych gwarancjami lub rękojnią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. **W przypadku udostępnienia takiego urządzenia Wykonawca nie odpowiada za nieumyślne spowodowanie uszkodzenia sprzętu i maszyn. Zamawiający udostępnia wszelkie maszyny na koszt i własne ryzyko.**

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Pytanie nr 56:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- 11.1. (...)
- 11.2. W przypadku **nieuzasadnionej** zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:
- 11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub
- 11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy **po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania**, lub
- 11.2.3. (...)
- ~~11.3. Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych w przypadkach określonych w Umowie. Zamawiający może dochodzić kar umownych mimo braku szkody lub możliwości wykazania jej wysokości.~~
- 11.4. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
- 11.4.1. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego **netto**;
- 11.4.2. za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z Umową i OWZU lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub dopuszczenie do prac osoby nieuprawnionej i nieupoważnionej lub nieupoważnionej – w wysokości **1500,00zł 5 000 zł** za każdy taki przypadek; ~~nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu zwłoki spowodowanej wstrzymaniem prac;~~
- 11.4.3. (...)
- 11.4.4. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości **0,01%** Wynagrodzenia Całkowitego za każdy **zakończony** dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;
- 11.4.5. Za każdy ~~pełny~~ **zakończony** dzień zwłoki w realizacji Usług w stosunku do uzgodnionego harmonogramu zgodnie z pkt. 3.2. i pkt 3.3. Umowy, w wysokości **0,5%**: Wynagrodzenia Całkowitego **netto** za każdy **zakończony** dzień objęty zwłoką.
- ~~11.4.6.~~ Za każdy **zakończony** dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) – w wysokości **0,5%** Wynagrodzenia

Całkowitego netto. Zamawiający może naliczyć również karę w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie

- 11.5. Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska:
- 11.5.1. (...)
- 11.5.2. w wysokości ~~5-3.000~~ 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia;
- ~~11.5.3. w wysokości 5.000 zł – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przerwy w Pracach, nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w Dokumencie związanym nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), za które odpowiada Wykonawca;~~
- 11.5.4. w wysokości ~~500,00 zł~~ 1.000 zł – z tytułu każdego zawinonego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy lub majątku Zamawiającego;
- 11.5.5. (...)
- 11.5.6. w wysokości ~~5000,00~~ 15.000 zł - za każdy ujawniony przypadek fotografowania lub filmowania obiektów Zamawiającego bez stosownego zezwolenia określonego w Instrukcji zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – I/NN/B/1/2018;
- 11.5.7. w wysokości ~~15.000~~ 15.000 zł - z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej
- 11.6. Dodatkowo, oprócz sankcji, o których mowa wyżej, osobom zatrudnionym przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, które:
- 11.6.1. (...)
- 11.7. Kary umowne z tytułu naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.6. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień ~~naruszenia~~, za każdy taki udokumentowany przypadek.
- 11.8. (...)
- 11.9. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego.
- 11.10. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości ~~10.000,00 zł~~ 200.000,00 zł (dwieście tysięcy ~~dziesięć~~ dziesięć tysięcy złotych) – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

- 11.11. Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie - 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy **zakończony rozpoczęty** dzień, **po wezwaniu Wykonawcy do pełnienia obowiązków w terminie 7 dni od wezwania**, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie – nie więcej jednak niż 3% Wynagrodzenia Całkowitego.
- 11.12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi **15 20%** Wynagrodzenia Całkowitego.
- ~~11.13. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.~~ **W razie naliczenia kary Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności 60 dni od dnia wystawienia noty przez Zamawiającego.**
- 11.14. ~~Zamawiający uprawniony~~ **Strony mogą dochodzić jest dochodzić** odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego, ~~z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 11.18. Umowy.~~
- 11.15. (...)
- 11.16. (...)
- 11.17. Kary umowne, które na podstawie postanowień niniejszego rozdziału, naliczane są w stosunku do wysokości Wynagrodzenia Całkowitego, ustalane są na podstawie jego wartości określonej w pkt 5 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy, ustalane są na podstawie wysokości Wynagrodzenia Całkowitego wynikającego z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie również do wyliczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.
- 11.18. Całkowita łączna odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Wykonawcy ograniczona jest do równowartości 100 % Wynagrodzenia Całkowitego.
- 11.19 Zamawiającemu nie przysługuje prawo do kumulowania kar umownych należnych mu od Wykonawcy. Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminów umownych zostaną zaliczone na poczet kary za odstąpienie, jeżeli do odstąpienia dojdzie z powodu niedotrzymania tychże terminów.**

Odpowiedź na pytanie nr 56:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- 11.1. (...)
- 11.2. W przypadku **nieuzasadnionej** zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:
- 11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub
- 11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy **po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania**, lub
- 11.2.3. (...)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany pkt 11.2. Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie pkt 11.2.2. w odpowiedzi na pytanie nr 15.

~~11.3. Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych w przypadkach określonych w Umowie. Zamawiający może dochodzić kar umownych mimo braku szkody lub możliwości wykazania jej wysokości.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 11.3 SWZ III pakiet A, B i C.

11.4. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

11.4.1. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego **netto**;

Odpowiedź:

Wynagrodzenie Całkowite w Umowie jest wynagrodzeniem netto.

11.4.2. za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z Umową i OWZU lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub dopuszczenie do prac osoby nieuprawnionej i nieupoważnionej lub nieupoważnionej – w wysokości **1500,00zł** 5-000 zł za każdy taki przypadek; ~~nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu zwłoki spowodowanej wstrzymaniem prac;~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

11.4.3. (...)

11.4.4. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom = w wysokości **0,01%** Wynagrodzenia Całkowitego za każdy **zakończony** dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 17.

11.4.5. Za każdy **pełny zakończony** dzień zwłoki w realizacji Usług w stosunku do uzgodnionego harmonogramu zgodnie z pkt. 3.2. i pkt 3.3. Umowy, w wysokości **0,5%**: Wynagrodzenia Całkowitego **netto** za każdy **zakończony** dzień objęty zwłoką.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 18

- ~~11.4.6.~~ Za każdy **zakończony** dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego **netto**. ~~Zamawiający może naliczyć również karę w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie~~

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 19

- 11.5. Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska:
- 11.5.1. (...)
- 11.5.2. w wysokości ~~5~~-**3.000** zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

- ~~11.5.3. w wysokości 5.000 zł – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przerwy w Pracach, nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w Dokumencie związanym nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), za które odpowiada Wykonawca;~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

- 11.5.4. w wysokości **500,00 zł** ~~1.000 zł~~ – z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy lub majątku Zamawiającego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

- 11.5.5. (...)

- 11.5.6. w wysokości ~~5000,00~~ **15.000** zł - za każdy ujawniony przypadek fotografowania lub filmowania obiektów Zamawiającego bez stosownego zezwolenia określonego w Instrukcji zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – I/NN/B/1/2018;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

- 11.5.7. w wysokości ~~15.000~~ **15.000** zł - z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

- 11.6. Dodatkowo, oprócz sankcji, o których mowa wyżej, osobom zatrudnionym przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, które:

11.6.1. (...)

- 11.7. Kary umowne z tytułu naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.6. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ~~za każdy dzień naruszenia~~, za każdy taki udokumentowany przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

11.8. (...)

- 11.9. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego.

- 11.10. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości ~~10.000,00 zł~~ ~~200.000,00 zł~~ **(dwieście tysięcy dziesięć tysięcy złotych)** – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

- 11.11. Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie - 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy ~~zakończony rozpoczęty~~ **zakończony** dzień, ~~po wezwaniu Wykonawcy do pełnienia obowiązków w terminie 7 dni od wezwania~~, **po wezwaniu Wykonawcy do pełnienia obowiązków w terminie 7 dni od wezwania**, w którym nie wniesiono



Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie – nie więcej jednak niż 3% Wynagrodzenia Całkowitego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

11.12. łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi **15 20%** Wynagrodzenia Całkowitego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

~~11.13. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.~~ **W razie naliczenia kary Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności 60 dni od dnia wystawienia noty przez Zamawiającego.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

~~11.14. Zamawiający uprawniony Strony mogą dochodzić jest dochodzi odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 11.18. Umowy.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

11.15. (...)

11.16. (...)

11.17. Kary umowne, które na podstawie postanowień niniejszego rozdziału, naliczane są w stosunku do wysokości Wynagrodzenia Całkowitego, ustalane są na podstawie jego wartości określonej w pkt 5 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy, ustalane są na podstawie wysokości Wynagrodzenia Całkowitego wynikającego z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie również do wyliczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.

11.18. Całkowita łączna odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Wykonawcy ograniczona jest do równowartości 100 % Wynagrodzenia Całkowitego.

11.19 Zamawiającemu nie przysługuje prawo do kumulowania kar umownych należnych mu od Wykonawcy. Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminów umownych zostaną zaliczone na poczet kary za odstąpienie, jeżeli do odstąpienia dojdzie z powodu niedotrzymania tychże terminów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę zapisów.

Biorąc pod uwagę fakt, że pytania zadane przez Wykonawcę dla SWZ część III pakiety B i C są takie same jak pytania dla SWZ część III pakiet A, Zamawiający udziela takich samych odpowiedzi jak dla pytań numer 31 – 56.

Z poważaniem

Piotr Rudzikowski

RADCA PRAWNY
SWA 3142

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej

Specjalista ds. biokopowych
Mateusz Smaluch

Dyrektor Planu Zakupów
Miroslaw Jablonski