

Zawada, 02.10.2024 r.

Nr: NZ/PZP/33/2024

Dotyczy: „Wykonanie remontu skrzyń palnikowych i pyłoprzewodów na bloku nr 7 w Enea Elektrownia Połaniec S. A.”, prowadzonego pod numerem NZ/PZP/33/2024.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie nr 57:

Proszę o przekazanie kopii dokumentacji technicznej remontowanych urządzeń i instalacji oraz przekazanie specyfikacji materiałowej w zakresie gatunków oraz grubości (średnic) elementów - wymaganych blach i rur.

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Dokumentacja dotycząca skrzyni palnikowej jest załączona: załączniki nr 2,3 — prace rozliczane powykonawczo na podstawie normatywu i stawki za 1 rbg

Pyłoprzewody – zakres obejmuje odcinkową wymianę pyłoprzewodów – Zamawiający umieści na platformie zakupowej zestawienie pyłoprzewodów - prace rozliczane powykonawczo na podstawie normatywu i stawki za 1 rbg.

Skrzynie palnikowe :

Blachy :

gatunek : S355 grubość : 6,8,10,mm

265GH grubość : 6,10, 15,mm

H13JS grubość : 10,mm

Pyłoprzewody materiały :

Rura 457X14.2 , 610X11 gatunek : S355

Z poważaniem



Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Piotr Rudziński
RADCA PRAWNY
WAGIS

SPECJALISTA
ds. biżkowych
Jan Keperok

Starszy Specjalista ds. Zakupów
Leszek Madej