

Zawada, 12.02.2025 r.

**Nr: NLP/PZP/02/2025**

**Dotyczy: „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 2”,  
prowadzonego pod numerem NLP/PZP/02/2025.**

*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu,  
udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

Pakiet A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach (międzytropie, główne rurociągi parowe, walczak, parownik, zbiornik SS), wymiana płytów ścian szczelnych parownika, wymiana odcinków węzownic przegrzewacza III st.p.p.p, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy

**Pytanie nr 48:**

Proszę o pilne wyjaśnienie do odpowiedzi nr 25:

Czy 130 węzownic do badań będzie „pobierane” tylko z pęczka lewego lub prawego czy z obu w sumarycznej ilości 130 węzownic?.


**Odpowiedź na pytanie nr 48:**

Węzownice do badań pobierane będą z obu pęczków w sumarycznej ilości 130 szt. Zamawiający po oględzinach wskaże które węzownice mają zostać pobrane do badań.

Z poważaniem

  
Piotr Radziłkowski  
RADCA PRAWNY  
WA 3185

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej  


GLÓWNY SPAWALNIK  
  
Piotr Gabiarz  
Nr PL/IWE/2820/2019

1

Starszy Specjalista ds. Zakupów  
  
Leszek Madej